

כה אב תשע"ד
21/08/2014
מספר מסמך: 472362

לכבוד

בודקים מוסמכים לדודי קיטור
מפקחי עבודה אזוריים
ס. מפקחי עבודה אזוריים

שלום רב,

הנדון: חובת בדיקה ראשונית של דוד קיטור להתאמתו לתקן ישראלי ת"י 4280

1. אני מבקשת לחזור ולהדגיש את החובה לבדיקה של דוד קיטור בכפוף להצגת מסמכים מטעם מכון התקנים הישראלי, המעידים על התאמת הדוד לדרישת התקן הרשמי ת"י 4280. דרישה זו חלה על כל בדיקה ראשונה או תקופתית בדודי קיטור שהותקנו החל מתאריך 16/7/2003.
2. זאת, לאור העובדה כי לאחרונה נמצאו מספר דודי קיטור, שהותקנו בשנים האחרונות, ואושרו לשימוש במפעלים שונים מבלי שעברו בדיקת מכון התקנים ולא נתקבל עבורם אישור להתאמתם לתקן.
3. בודק מוסמך הבא לבדיקת דוד קיטור טרם ביצוע בדיקת דוד קיטור ידרוש הצגת מסמכים כאמור לעיל, ויציין באופן מפורש בתסקיר הבדיקה, את המועד והסימוכין של הבדיקה שנערכה בידי מכון התקנים.
4. ככל שלא הוצגו מסמכים כאמור, יש לציין זאת במפורש בתסקיר הבדיקה. מינהל הבטיחות יעביר הנושא לבדיקת הממונה על התקינה וכן ישקול הוצאת צו בטיחות האוסר את השימוש בדוד הקיטור עד להשלמת הבדיקות הנדרשות.
5. לידיעתכם, דרישה לעניין בדיקות ואישור התאמה לתקן, תודגש גם בנוהל דרישות לצורך מתן אישור להתקנת דודי קיטור, הנמצא באתר האינטרנט של המינהל.

ב כ ב ו ד ר ב

ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית
ור. המינהל

העתקים

זאב דיבסק, מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה
איגור דוסקלוביץ, ס. מנהל הממונה על התקינה, משרד הכלכלה, כתובת: ג'נרי 2 ירושלים
מר ניר סידס, מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה
גבי שרון בן גל, מנהלת תחום בכיר חקירות ואכיפה