

תוקף ההיתר עד: 13.08.2038


מספר ההיתר: 129

היתר הפעלה לסוג של מתקני רשת החשמל שעד 01.01.2007 ניתנו לגביהם היתר בניה או**הרשאה, לפי סעיף 45 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1966**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו - 2006, הנני נותן בזה היתר להפעלת מקור קרינה למתקן חשמל מסוג תחנה משנה ניידת, תחנה מיתוג על-עליון פתוחה, תחנה מיתוג על-עליון סגורה, תחנה משנה עליון פתוחה, תחנה משנה עליון סגורה - כמפורט בבקשה למתן היתר זה מיום 30.07.2013. עבור: חברת החשמל לישראל בע"מ,

ח.פ. 52000472; רח' נתיב האור 1, חיפה; טל. 04-8183701 פקס. 04-8183724, דוא"ל: elmakis@iec.co.il
ההיתר מותנה בקיום התנאים המפורטים להלן:

- א. **אמצעים דרושים להגבלת רמות החשיפה לקרינה** – בעל ההיתר ינקוט באופן הדרגתי ולפי הצורך בכל האמצעים להפחתת רמות החשיפה של השדות המגנטיים והחשמליים אליהם נחשף הציבור, בעלויות סבירות ובאמצעים טכניים מקובלים בין היתר המרחק בין גדר התחנה לבניין המאוכלס יהיה לפחות 35 מטר. בעל ההיתר יפעל להפחתת החשיפה לקרינה לפי דרישת הממונה במסגרת תכנית השנתית ותקציב השנתי כפי שנקבע בוועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל.
 - ב. דו"חות המדידה מתאריך 11-23.07.2013 והבקשה לקבלת ההיתר הם חלק אינטגרלי מההיתר.
 - ג. **הגבלת הגישה למקור הקרינה** – המתקן מגודר, סגור ונעול.
 - ג. **הצבת שילוט אזהרה** – בעל ההיתר יציב ויתחזק שילוט אזהרה על המתקן בנוסח שנקבע על ידי מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והמים..
 - ד. **חובות דיווח** – בעל ההיתר יעביר לממונה מדי שנה, עד 31 למרס בהתייחס לשנה הקודמת לדיווח: דיווח על תלונות שהתקבלו מכל גורם שהוא בדבר חשיפה לקרינה שמקורה במתקן, דוחות מדידה שנערכו על פי סעיף ה' ופעילות להפחתת חשיפה לקרינה. הדיווח יוגש לממונה בקובץ ממוחשב בדוא"ל.
 - ה. **עריכת מדידות ובדיקות** – בעל ההיתר יבצע במהלך תקופת ההיתר, באמצעות בעל היתר תקף למתן שירות מדידות בתחום תדרי ELF, מדידות צפיפות השטף המגנטי ושדה חשמלי סביב מתקן זה, לפי דרישת הממונה ולפי תכנית ביצוע מדידות שתוגש על ידי בעל ההיתר עד יום 1 לדצמבר בכל שנה, עבור שנה הבאה ושתאושר על ידי הממונה, כך שמספר דו"חות מדידה בשנה לא יפחת מ 10% מסה"כ מתקנים שפועלים לפי היתר זה. בעל ההיתר יפרט בדו"ח את המדידות שביצע במהלך אותה שנה לרבות תוצאות המדידות.
 - ו. **שינוי במתקן החשמל** – שינויים במתקן זה שיבוצעו באופן שלא יגרום לעלייה ברמות החשיפה לשדה המגנטי מעבר לצפוי ממתקן זה לא יחויבו בהיתר חדש. בוצע במתקן הפועל על פי ההיתר שינוי העלול לגרום לעלייה ברמות החשיפה, בטל ההיתר בכל אשר הוא נוגע למתקן זה, למעט אם השינוי נובע מתקלה זמנית ברשת החשמל. לא יראו כחריגה מתנאי היתר זה מקרה בו צד ג' מתקרב או שוהה או בונה על יד מקור הקרינה. באמור לעיל אין כדי להתנות על סמכות הממונה לפי סעיף 11 לחוק.
 - ז. **הסרת מקור קרינה שאינו בשימוש** – בעל ההיתר ידווח לממונה על הסרת מקור קרינה שיצא באופן קבוע מניצול תוך 30 ימי עבודה מקבלת ההחלטה על הוצאתו משימוש, אך לא יותר מ- 5 שנים מיום הוצאתו מניצול של מקור הקרינה.
- כל הדיווחים הנדרשים בהיתר זה, ייערכו ויועברו לממונה על-פי פורמט ממוחשב כמפורט באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכתובת: www.sviva.gov.il.
- מובא בזאת לידיעת בעל ההיתר כי פרטי היתר זה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. אין בקיום הוראות היתר זה כדי לגרוע מחובת בעל ההיתר לקיים הוראות כל דין הנוגע להקמתו והפעלתו של מתקן חשמל נשוא ההיתר.



ד"ר סטליאן גלברג

ממונה על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת

13.08.2013

עדכון האחרון 10.03.2016