



מדינת ישראל משרד האנרגיה

ממונה על העמדת מידע לציבור

י"ד בתמוז תש"פ
06 ביולי 2020

דוב_260_2020

לכבוד

באמצעות כתובת דוא"ל:

שלום רב,

הנדון: בקשתך לקבלת מידע בעניין תחנת הדלק "פז ברניצקי, מפגש בנימינה" מספר תחנה במינהל הדלק 908

סימוכין: פנייתך מיום 24.5.2020, מכתבי מיום 21.6.2020

במענה לפנייתך מיום 24.5.2020 ולאחר בדיקה עם היחידה המקצועית, הריני להשיבך כדלקמן:
1. דוחות בדיקות תקינות הדלק שנערכו בתחנת הדלק שבנדון מצביעות על תוצאות בדיקה תקינות בשנים 2016-2020.

מפקחי מינהל הדלק והגז דגמו את התחנה בתאריכים שלהלן (דגימות של בנזין 95 אוקטן וסולר), והתוצאות יצאו תקינות:
18.5.2015, 30.8.2016, 24.4.2017, 23.7.2018, 6.8.2019, 20.5.2020.

בנוסף, בוצעו בדיקות במסגרת התקשרות של תחנת התדלוק עם מעבדה מאושרת, לפי הוראות סעיף 2א(א) לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק).
להלן תוצאות בדיקות דלק שבוצעו לפי ההתקשרות האמורה:
תוצאות אוקטן 95:

שנה	סוג הדלק הנבדק	תאריך דיגום	תוצאה
שנת 2016	אוקטן 95	6.3.2016	96.2
	אוקטן 95	6.7.2016	95.6
	אוקטן 95	9.11.2016	95.6
שנת 2017	אוקטן 95	7.3.2017	96.2
	אוקטן 95	4.7.2017	95.9
	אוקטן 95	13.11.17	95.3

שנה	סוג הדלק הנבדק	תאריך דיגום	תוצאה
שנת 2018	אוקטן 95	11.2.2018	96.2
	אוקטן 95	30.5.2018	95.6
	אוקטן 95	3.10.2018	96.1
שנת 2019	אוקטן 95	29.1.2019	96.0
	אוקטן 95	1.5.2019	95.8
	אוקטן 95	23.9.2019	96.3
שנת 2020	אוקטן 95	12.2.2020	96.2
	אוקטן 95	1.6.2020	96.4

מספר האוקטן מתאים לנדרש בתי"י 90 חלק 2 מין 95 (מינימום).

תוצאות סולר :

שנה	סוג הדלק הנבדק	תאריך דיגום	תוצאה
שנת 2016	גופרית	6.7.2016	6.4
	גופרית	24.7.2016	3.4
	גופרית	9.11.2016	7.8
	גופרית	11.12.2016	5.8
	גופרית	28.12.2016	6.6
שנת 2017	גופרית	28.2.2017	3.2
	גופרית	7.3.2017	7.2
	גופרית	13.6.2017	3.4
	גופרית	4.7.2017	4.6
	גופרית	13.11.2017	5.0
	גופרית	13.12.2017	4.3
שנת 2018	גופרית	2.1.2018	6.1
	גופרית	11.2.2018	4.2
	גופרית	30.5.2018	6.2
	גופרית	5.8.2018	4.3
	גופרית	3.10.2018	5.0
	גופרית	19.12.2018	3.4
שנת 2019	גופרית	29.1.2019	5.0
	גופרית	15.4.2019	6.4
	גופרית	1.5.2019	3.8
	גופרית	23.9.2019	5.8
	גופרית	31.10.2019	5.5
שנת 2020	גופרית	16.1.2020	5.4

שנה	סוג הדלק הנבדק	תאריך דיגום	תוצאה
	גופרית	12.2.2020	6.4
	גופרית	1.6.2020	4.9

תכולת הגופרית מתאימה לנדרש בת"י 107 חלק 1 לסולר תחבורה (10 מג"ק/מקסימום).

2. לא הוגשו למשרד תלונות בגין תחנת הדלק שבנדון ב- 4 השנים האחרונות.

בברכה,



יסמין סיאני

ממונה על העמדת מידע לציבור

העתק: מר חן בר יוסף – מנהל מינהל הדלק והגז