

ח' חשון תש"פ
24 נובמבר 2020
מס' המפעל: 87467

לכבוד
רועי פדרמן
מנכ"ל מטמנת חגל
סיתהל חגל טליה

שלום רב,

הנדון: מטמנת חגל הגשת תוכנית הערכות לקראת חורף 2019

- סימוכין: 1. תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז 1997.
2. תנאים נוספים ברישיון עסק 23.1.18

- כחלק מהערכות אתר המטמנה לחודשי החורף הבאים עלינו לטובה, עליכם להגיש אלינו תוכנית הערכות לחורף 2019, אשר תכלול בין היתר את הנדרש על פי הסימוכין:
- הותקנו אמצעים הדרושים לניטור דליפות מהבריכה, וכן אמצעים לאחזקת הבריכה והפעלתה התקינה, למניעת זיהום מקורות מים;
 - נפח הבריכה ימנע גלישת נוזלים בשל מילוי יתר, לרבות בעת ירידת גשמים
 - נתוני ירידת הגשמים יחושבו, לעניין זה, לפי כמות הגשמים המרבית בחמישים השנים האחרונות;
 - אופן הקמת הבריכה מאפשר פינוי משקעים בעת הצורך, ללא פגיעה באטימותה;
 - הותקנו אמצעים למניעת זרימת נגר עילי או חדירת מי תהום לבריכה; בריכה מגודרת, ואחזקתה והפעלתה נעשים בתנאי בטיחות נאותים למניעת סכנה לבני אדם, כולל התקנת שלטי אזהרה;
 - הוכנו נהלים לניטור ולבקרה מפני דליפות, לטיפול במקרה של דליפה ולשיקום קרקע ומקורות מים שזוהמו כתוצאה מדליפה.

ואת הנתונים הבאים:

1. מס' בריכות לאגירת תשטיפים המצויות באתר.
2. נפחי בריכות לאגירת התשטיפים.
3. עומד מי התשטיפים as made, עומד תשטיפים שנותר בבריכה.
4. פתרונות אחרים לטיפול בתשטיפים ובבוצה: פתרונות טכנולוגיים, שאיבות, פינויים וכו'.
5. תדירות פינוי בוצה מבריכת התשטיפים, מועד פינוי אחרון שבוצע.
6. תחשיב נפח קליטה מספק לקליטת תשטיפים הצפויים בהתאם לספיקת שיא של מי גשם באזור האתר.

התוכנית תוגש עד לתאריך: **24.11.19**.

מחוז צפון

בברכה,

מירי עופר
רע"ן פסולת מוצקה

העתיקים:

דורית סלע, מנהלת מחוז צפון, הגנת הסביבה (כאן)

סיגל בלומנפלד, סגנית מנהלת המחוז ומנהלת תחום תשתיות (כאן)

סאמר סאלח, ראש תחום פיקוח (כאן)