

כ"ב באייר תשפ"א
 04 במאי 2021
 מס. 5500-0027-2021-004460

לכבוד
רעות הוד
חברת אביב

שלום רב,

הנדון: מתחמים 7-8 גדרה - מידע ראשוני
 סימוכין : מכתב פניה, קובץ DWG


1. במסגרת פרויקט משותף של חברת דירה להשכיר והמועצה מקומית גדרה הועברה לידנו בקשה למידע, בהתאם לחופש המידע, עבור שני מתחמים למגורים ותעסוקה בשטח העיר גדרה.
2. באזור גדרה עתידים להיקדח קידוחים של מקורות כחלק מהמשך קו הנקז המזרחי. קידוחים אלו צפויים להעביר מים למתקני ההתפלה גרנות/להט וכוללים מגבלות ברדיוסי המגן.
3. בהתאם לכך במסגרת התוכניות יש לבצע את כל התיאומים הנדרשים עם חברת מקורות.
4. בנוסף, בתחומי התכנית מס' קידוחים שרובם אינם פעילים (ראה רשימה מטה), נדרש עבור כל קידוח לבדוק את נחיצותו שמירתו והסדרו מול בעל הקידוח.
5. דגש בקידוח פ חפץ חיים 2 (נ.צ 179,642 / 633,758), קידוח זה הנו קידוח פעיל המשמש את רשות המים למדידת מפלסי מי התהום - יש לוודא כי הקידוח ודרך הגישה אליו לא תפגע במידה ואין אפשרות למנוע פגיעה יש לתאם עם רשות המים הקמת קידוח חלופי.
6. המתחמים נפרשים על שטחים בעל חשיבות להחדרה והעשרה של מי תהום ברמה גבוהה וברמה בינונית, יש לוודא כי שימושי הקרקע אינם בעלי פוטנציאל לזיהום, תוך כפיפות לדרישות המופיעות בתמא/1.

בהתאם לאמור לעיל, נבקש לקבל את מסמכי התכנית המלאים לבחינה ואישור.

רשימת הקידוחים בתחומי התכנית :

1. פ גדרה הלל ירמיהו- נ.צ- 637,320 / 178,630
2. קידוחי הפקה- פ גדרה באר בילו- נ.צ- 636,113 / 178,472
3. קידוח כללי- נ.צ- 636,261 / 178,454
4. פ חפץ חיים 2 נ.צ- 633,758 / 179,642
5. קידוח הפקה- פ חפץ חיים ד- נ.צ- 633,787 / 179,595

בברכה,



רעיה שילה
ממונה תכנון סטטוטורי

העתק : אפרת קניגסברג, מנהלת תחום בכיר, תכנון סטטוטורי
ד"ר ליאור נצר, השירות ההידרולוגי