

28מרץ2017

לכבוד
יוסי בר
מנהל המשטרה הירוקה

סיכום מבצע אכיפה ארצי בנושא תחנות דלק מרץ2017

1. כללי

בתאריך 23/3/17 נערך מבצע בפריסה ארצית בהשתתפות-המשטרה הירוקה, המחוזות, איגודי ערים, יח"ס, שוטרי הגנת הסביבה בכדי לעמוד מקרוב על עמידה בהוראות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 וחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968. וכן מפרט לפי סעיף 17 לחוק המאחד את התנאים לרישיון העסק, הנדרשים מטעם של נותני האישור לפי סעיף 7 לחוק, והמסמכים הנדרשים לפי סעיף 6 לחוק מעסק מהסוג האמור בתחילת המפרט, והוראות לצד המפרט האחד המופיעות במפרט (פריט 2.2א: תחנות דלק ותדלוק).

יום המבצע:

יום המבצע התנהל לפי חלוקה וציוות שנערך מראש וכלל נציגים שייצגו את כלל המשתתפים. יש לציין שיום המבצע נוהל באופן יעיל ומועיל מבלי שצוינו אירועים חריגים.

צפון - נבדקו 13 תחנות דלק מתוכם נמצאו 2 תחנות עם ליקויים :

שם התחנה	ממצאים
גינסר פנימית	ליקויים בתשתיות, הזרמת תשטיפים מכוונת ממאצרה
דיזול כפר יאסיף	מצב תשתיות גרוע

חיפה - נבדקו 14 תחנות דלק מתוכם נמצאו 4 תחנות עם ליקויים :

שם התחנה	ממצאים
סונול עירון	לא הציג רישיון עסק בתוקף
פז פרדס חנה	לא הציג רישיון עסק בתוקף, ולא הוצג תיעוד בדיקת אטימות שוחות המנפקות מכיוון והמשאבות חדשות
פז בנימינה	לא הציג רישיון עסק בתוקף, לא הוצגו בדיקת אטימות למיכלים ולצנרת, לא הוצגו בבדיקות שסתום שחרור עודפי לחץ
דור אלון צומת אום אל פחם	סדקים במשטחי התפעול, אין ניקוז היקפי לכל אזור התדלוק בתחנה 2, שוחות מיכלי דלק נמצאו רטובות (נפתחה קריאת תיקון), 2 שוחות מנפקות דלק נמצאו רטובות (נפתחה קריאת תיקון), אין מערכת הגנה קטודית

מרכז - נבדקו 10 תחנות דלק מתוכם נמצאו 3 תחנות עם ליקויים :

שם התחנה	ממצאים
דור אלון קבוצת יבנה	חסר מספור של פתחי המילוי, ביחס לבורות אדם (מיכלים). מערכת למניעת מילוי דלק תקולה. לא נמצאו קבלות על בדיקות אטימות, הדרכות לעובדים, ופינוי מפריד הדלק והשפכים. בשוחות מיכלי הדלק נצפו שלוליות.
דור אלון יסודות	נצפתה שלולית קטנה בקרקעית השוחה במיכל הסולר בחוות המיכלים. נמצאה כמות קטנה של סולר על קרקע בשטח התחנה נמסרה התראה לפינוי הקרקע
דור אלון עמית	אין תיעוד של בדיקות מערכת מילוי יתר, לא מתבצע יומן מילוי בדיקות שוחות מכלי דלק, יש חריגות בתוצאות בדיקת פיאזומטרים, חסר תיעוד פינוי תכולת מפריד הדלק (אחרון בפברואר 15), לא מופיע ביומן הניטור תיעוד על בדיקות איכות אוויר, פקקי מכסה למילוי דלק ומדידים אינם אטומים וחסרי גומיות, לא נראה כי יש מערכת למישוב אדים בתחנה.

דרום - נבדקו 5 תחנות דלק פיראטיות מתוכם נמצאו הליקויים הבאים :

שם התחנה	ממצאים
חורה, ת. דלק פיראטית	גלישת סולר לרשות הרבים על הקרקע
כסייפה, ת. דלק פיראטית	גלישת סולר לרשות הרבים על הקרקע
לקיה, ערערה, שגב שלום	ת. דלק פיראטית נאספו ראיות

תל אביב - נבדקו 12 תחנות דלק וכולן נמצאו תקינות למעט ליקויים קלים שלא הצריכו צעדי אכיפה.

ירושלים - נבדקו 12 תחנות דלק, מצאים נמצאים במחוז להמשך אכיפה מנהלית במידה וידרש.

בכבוד רב,

עבד מחאמיד

ס. מנהל המשטרה הירוקה

העתקים:

יצחק בן דוד - סמנכ"ל בכיר לאכיפה
יוסי בר- מנהל המשטרה הירוקה.
יורם הורוביץ- מנהל מחוז תל-אביב
גידי מזור- מנהל מחוז מרכז
שלמה כץ- מנהל מחוז חיפה
דורית זיס- מנהלת מחוז צפון
ברוך וובר-מנהל מחוז דרום
שוני גולדברגר- מנהל מחוז ירושלים
אריה פיסטינר- ממונה ארצי למניעת זיהום מדלקים
רמ"ד הגניס - סניצ אבי שושן
קיקי ענקי - משטרה ירוקה
טליה כהן - משטרה ירוקה