

From: adva.belzer@iec.co.il <adva.belzer@iec.co.il>
Sent: Sunday, August 8, 2021 3:22 PM
To: Arthur Kulangiev <ArthurK@sviva.gov.il> ארטור קולנגייב
Cc: Gil Cohen <GilC@sviva.gov.il>; ella.kotlar@iec.co.il גיל כהן
Subject: RE: מתח עליון בשכונת בית אליעזר חדרה-מדידות

ארטור צהריים טובים,

מצורף מכתב שנשלח למר לירון נח, וכן דוח חיזוי המצביע על צמצום הדרגתי ברמות השדה המגנטי בביתו וכן בבית נוסף ברח' מורדי הגטאות, צמצום שנובע מפיתוח מערכת ההולכה, הכנסה לניצול של קו שער-אפריים – תנובות והפעלת תחמ"ג חפר. השינויים מבוצעים בהדרגה עד לשנת 2026.

אנו מקווים כי האמור עונה על פנייתו.
כפי שצוין בעבר – מדובר בקו ווטיק מאוד שהשכונה התקרבה אליו עם השנים. אין פעולות נוספות במסגרת עקרון הזהירות שניתן לבצע על הקו בטווח הזמן המידי, אך פיתוח המערכת נותן מענה מיטבי.

בברכה
אדוה.

From: Arthur Kulangiev <ArthurK@sviva.gov.il> ארטור קולנגייב
Sent: Tuesday, July 6, 2021 3:09 PM
To: <adva.belzer@iec.co.il> בלזר ארנון אדוה
Cc: Gil Cohen <GilC@sviva.gov.il> גיל כהן
Subject: קו מתח עליון בשכונת בית אליעזר חדרה-מדידות

אדוה שלום,

מצ"ב דוח מדידה וניטור שבוצע ברח' הרימונים 17 ב חדרה.
מבקש שבוחנת חלופות להפחתת החשיפה,
זרמים במעגל קרוב לבתים פי 2 יותר גבוהים ממעגל הרחוק יותר.
בברכה,
ארטור

From: Liron N [mailto:lironqa@gmail.com]
Sent: Wednesday, June 23, 2021 7:24 PM
To: Arthur Kulangiev <ArthurK@sviva.gov.il> ארטור קולנגייב
Subject: קו מתח עליון בשכונת בית אליעזר חדרה-מדידות

ארטור שלום,

בהמשך למכתבי שנשלח בחודש שעבר (מצורף שוב) ולביצוע מדידה מקווה שחברת חשמל תביא את הנתונים הנדרשים בהקדם להשלמת הדו"ח.

בשכונת בית-אליעזר גם ברחובות שבהמשך הקו יש דאגה מקו המ.ע. 161 ק"ו.
תושבים מרחובות דוגמת הפלמ"ח ומורדי הגטאות מספרים שהם מבחינים בעלייה בתחלואת מקרי סרטן סביבם, והם הביעו את חששם לגבי הקו ומהשלכות אפשרויות לכאורה.

מקווה שמידע כזה יכול לזרז את חברת חשמל לטפל בהקדם בדרוש טיפול ובדרך האופטימלית...

האם על תושבים אלה לבקש מדידות בנפרד?
האם טיפול במקטע בקו, בדרך שתהיה כאשר יוחלט עליה, צפויה להשפיע על רמות הקרינה
האלקטרומגנטית בהמשך הקו (2-3 עמודים דרומה לדוגמא) או שהדבר דורש פנייה נפרדת ע"מ לבחון כל
מקרה ומקרה לגופו?

תודה ויום טוב,
לירון נח
052-8550380