

תאריך: ט"ו אב תש"פ
05/08/2020
אתר סביבתי: 53685
סימוכין סיור: 20438974

לכבוד

ערן חימוביץ - מנהל
תשתיות נפט וארגיה - טרמינל קרית-חיים
הסדנאות 3
הרצלייה 4612000

שלום רב,

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בתשתיות נפט וארגיה - טרמינל קרית-חיים, חיפה שנערך בתאריך
04/08/2020

בתאריך 04/08/2020 נערך סיור בתשתיות נפט וארגיה - טרמינל קרית-חיים ת.ז. / ח.פ. 050195080, ב-
האצטדיון 1 חיפה להלן "העסק".
מטרת הסיור: ביקור לצורך בירור פניית ציבור

בסיור השתתפו:

נציגי העסק:
משתתפים נוספים:
נציגי המשרד:
- אחראי רעלים, מנהל אתר
- מהנדס איכות אוויר
- אחראי מלאי באתר
ג'וואד חוראני - ראש ענף פיקוח
אולג ליובל - ממונה חומ"ס

רקע ותיאור כללי:

ביום 4.08.2020 נערך סיור לפי התכנית "פעילות לאיתור מקורות הריח באתר".

הורגש ריח של דלק וגופרית באזור ליד מכלים 94 ו-134.
ריח הורגש בגג מכלים 94 ו-134 במספר נקודות של אטם ובאמצעות מצלמה תרמית זהותו אדים. מוקדי ריח
נבדקו ע"י באמצעות מכשיר PID.
לא נמצאו ממצאים סביב מכלים.
להלן פירוט תוצאות הבדיקה:
א. מכל 94 – גג המכל ללא צבע עם סמני חלודה. מכל היה מלא לחצי.
להלן ממצאי בדיקת LDAR במוקדי ריח באטם:



- (1) בין פנטונים 9 ו10 10000 חל"מ ;
- (2) ליד פונטון 9 2 נקודות 2000 ו10000 חל"מ ;
- (3) ליד פונטון 8 יותר מ10000 חל"מ (2 %) ;
- (4) ליד פונטון 7 10000 חל"מ ;

ב. מכל 136 – גג מכל צבוע. מכל היה בקיבולת מלאה – גובה 18 מטר. לא הורגש ריח ולא אותרו ממצאים.

ג. מכל 134 – מכל היה בקיבולת מלאה – גובה 17.8 מטר.

להלן ממצאי בדיקת LDAR במוקדי ריח באטם :

- (1) בין פנטונים 32 ו10000 חל"מ ;
- (2) ליד פונטון 35 ו10000 חל"מ ;
- (3) ליד פונטון 36 ו10000 חל"מ ;
- (4) ליד פונטון 41 ו10000 חל"מ ;
- (5) ליד פונטון 42 ו10000 חל"מ ;

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת :

הנושא הנבדק : 14. (ג) רעלים או פסולת מסוכנת יאוחסנו באריזות סגורות ותקינות שאינן דולפות, סדוקות, חלודות או מנופחות ;		
14 (ז) בעל ההיתר יחזיק רעלים או פסולת מסוכנת רק בכלי קיבול ורק על גבי אמצעי אחסון בעלי עמידות כימית לאותם רעלים או פסולת מסוכנת		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הורגש ריח של דלק וגופרית באזור ליד מכלים 94 ו134. ריח הורגש בגג מכלים 94 ו134 במספר נקודות של אטם ובאמצעות מצלמה תרמית זהותו אדים . מוקדי ריח נבדקו ע"י באמצעות מכשיר PID.	לטפל בליקויים בהתאם לסיכום בדוח מיום 3.08.2020.	09/08/2020

הנושא הנבדק : המפעל יבצע פעולות נדרשות לתחזוקת המכלים בהתאם לממצאי הבדיקות		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
2. מכל 136 – בתעודה בדיקה IS מ3.2020 בעמוד 15 נדרשו מספר פעילות "לצורך הבטחת כשירות תפעולית" המכל.	מבקש להעביר התייחסות לביצוע הדרישות.	09/08/2020

בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, olegl@sviva.gov.il לכתובת

2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹ימי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור).

סיכום:

1. לטפל בליקויים בהתאם לסיכום בדוח

מיום 3.08.2020.

2. מכל 136 – בתעודה בדיקה IS מ-3.2020

בעמוד 15 נדרשו מספר פעילות "לצורך הבטחת כשירות תפעולית" המכל. מבקש להעביר התייחסות לביצוע הדרישות.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.

2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.

4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8ד(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידיעתך, לפי סעיף 8ד(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.



בברכה,

אולג ליובל
ממונה חומ"ס

העתקים:

מנהל המחוז
יחידה סביבתית
משתתפים

