

6 ביולי, 2021
תיק מס' 60859

לכבוד
ד"ר צור גלין
ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
המשרד להגנת הסביבה

שלום רב,

הנדון: שברון מדיטרניאן לימיטד – טיעונים להודעה על כוונה להטיל עיצום כספי לפי חוק אוויר נקי

סימוכין: הודעתכם מיום 6.6.2021

בשם מרשתנו, חברת שברון מדיטרניאן לימיטד (להלן: **החברה**), הרינו לפנות אליכם במענה להודעתכם מיום 6.6.2021 על כוונתכם להשית על החברה עיצום כספי (להלן: **הודעת העיצום**). הודעת העיצום מייחסת לחברה שתי הפרות של תנאי היתר הפליטה של אסדת לווייתן (להלן בהתאמה: **ההיתר** או **היתר הפליטה**, **האסדה**) שבוצעו לכאורה במהלך אירוע השבתה של האסדה עקב שריפה במטבח מיום 17.10.2020 (להלן: **האירוע**).

להלן יובא מענה החברה להודעת העיצום, לפיו דין ההפרה הנטענת השנייה להתבטל משום שהיא מייחסת לחברה הפרה שלא התקיימה. מבלי לגרוע מטענה זו לגופה ובנוסף אליה, מבוקש כי סכום העיצום הכספי יופחת נוכח התקיימותן של נסיבות הפחתה המנויות בתקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), תשע"ב-2011 (להלן: **תקנות ההפחתה**).

א. התייחסות להפרה השנייה הנטענת לגופה

1. בסעיפים 11-14 להודעת העיצום נטען כי במהלך האירוע החיווי לזיהוי להבת הפיילוט הציג שחלק מלהבות הפיילוט דולקות (במצב ON), כאשר בפועל כל להבות הפיילוט היו כבויים.

2. מכאן הסיק משרדכם כי החברה הפרה את סעיף 12(ג)(3) להיתר הפליטה, הקובע כך [ההדגשות אינן במקור]:

”(ג) בלפידים HP ו-LP יתקיימו התנאים הבאים:

(3) ניטור ומעקב רציף אחר פעילות כל הלפידים יתבצע בכל עת **בחדר הבקרה שבמקור**

הפליטה על פי הדרישות הבאות:

(ג) **חיווי לזיהוי תקינות להבת הפיילוט** כאמור בסעיף קטן (ג)(1).”

3. דהיינו, הדרישה בסעיף לעיל היא לקיומו של חיווי לזיהוי תקינות להבת הפיילוט של הלפידים בחדר הבקרה שבאסדה בכל עת.

4. כפי שיפורט להלן וכפי שהוסבר למשרדכם בעל פה ובכתובים, **דרישה זו התקיימה במלואה**.

5. כפי שנמסר לנו מכם, בדוא"ל מיום 22.10.2020 ובדוח הסיור מיום 20.12.2020, בחדר הבקרה של משרדכם לא הוצג החיווי העדכני של מצב להבת הפיילוט (קרי, החיווי הציג מצב ON שעה שהיה ידוע כי הפיילוטם כבויים).

6. הסיבה לכך, אשר נחקרה והוסברה לכם (כמפורט גם להלן), היא שעם הפעלת תרחיש השבתת האסדה (קרי, תרחיש ESD), אחת מהפעולות בתרחיש היתה ניתוק אספקת החשמל למערכות באסדה, ובהן לוח הבקרה של הלפידים ולוח הבקרה שמסדר את נתוני החיווי של הפיילוט אל מוקד המשרד להגנת הסביבה. משכך, הסטטוס שהוצג בחדר הבקרה של משרדכם הוא תמונת הסטטוס האחרונה שנשמרה רגע לפני אובדן אספקת החשמל.

7. יחד עם זאת, במקביל לאובדן אספקת החשמל למערכות המשדרות נתונים מחוץ לאסדה, לרבות למשרד, המשיכו להתקבל נתוני חיווי עדכניים לחדר הבקרה באסדה. לוח הבקרה המשדר לחדר הבקרה באסדה המשיך לפעול באופן תקין לאורך כל האירוע ולשדר לחדר הבקרה באסדה את מצב חיווי הפיילוט הנכון.
8. **לפיכך, לאורך כל האירוע התקבל בחדר הבקרה באסדה חיווי עדכני ונכון לזיהוי תקינות להבת הפיילוט של הלפידים באופן העולה בקנה אחד עם הדרישה בסעיף 12(ג)(3) להיתר.**
9. עוד יובהר בהקשר זה, כי טענתכם שאירעה תקלה בחיווי הפיילוטים הינה שגויה, שהרי כאמור מקור הבעיה היה בהעברת נתוני החיווי העדכניים למוקד המשרד ולא במכשיר החיווי עצמו. מכל מקום וכאמור, במהלך האירוע נמשכה העברת הנתונים לחדר הבקרה באסדה באופן רציף וכנדרש בהיתר.
10. כל האמור דווח לכם בתחקיר האירוע שנמסר לכם ביום 31.10.2020 ובמכתב החברה למשרדכם מיום 15.1.2021, וכן נדון בהרחבה עם נציגים במהלך סיור שנערך באסדה ביום 10.12.2020.
11. ראו מתוך מכתב החברה מיום 15.1.2021 [חלק מההדגשות אינן במקור]:

[מידע תהליכי, מידע אודות ציוד על האסדה ושיטות עבודה]

12.

[מידע תהליכי ומידע אודות ציוד על האסדה]

[תרשים]

13. מכל האמור עולה כי סעיף 12(ג)(3) (להיתר הפליטה לא הופר, שכן חיווי הפיילוט ששידר לחדר הבקרה באסדה המשיך לתפקד באופן תקין לאורך האירוע, ולא הושפע מאובדן החשמל ללוח הבקרה המשדר למוקד במשרדכם. בכך, החברה עמדה באופן מלא בסעיף האמור בהיתר הפליטה ולכן דינה של ההפרה הנטענת השנייה להתבטל.

ב. הפחתת סכום העיצום הכספי

14. הטענות שיפורטו להלן מובאות בנוסף ומבלי לגרוע מעמדת החברה לעיל לפיה היא כופרת בטענתכם כי אירעה תקלה בחיווי זיהוי תקינות להבת הפיילוט ושכך הפרה החברה את סעיף 12(ג)(3) (להיתר הפליטה. השתלשלות האירוע מעידה כי מתקיימות בענייננו נסיבות המזכות את החברה בהפחתה בשיעור של 50% מסכום העיצום, כמפורט להלן.

15. **הפסקת ההפרה הנטענת ביוזמת החברה ודיווח עליה למשרד (הפחתה בשיעור של 30%)** – כפי שצוין בתחקיר האירוע, להבות הפיילוט בלפידים כבו מיד לאחר השבתת האסדה (תרחיש ESD) בשל אובדן אספקת החשמל ללוח הבקרה של הלפידים, אשר הוביל לעצירת אספקת הגז לפיילוט ולכיבוי הלהבות. אובדן החשמל ללוח הבקרה של הלפידים מנע גם ממנגנון ההצתה האוטומטי לפעול ולהצית מחדש את הפיילוט לאחר שנכבו. עם זאת, מיד עם איתור גורם התקלה, צוות האסדה חידש באופן ידני את אספקת החשמל לאסדה, לרבות לוח הבקרה של הלפידים. לפיכך, **פעולתו המהירה והיעילה של צוות האסדה הובילה להפסקת ההפרות הנטענות בהקדם האפשרי**. כל זאת, כאשר אין מחלוקת שהאירוע דווח לכם בהתאם לזמנים הנדרשים הקבועים בהיתר הפליטה, כפי שגם נקבע על ידכם בהודעת העיצום ומשתקף מנספחיה.

16. מהאמור עולה כי נסיבת ההפחתה בסעיף 2(א)(3) לתקנות ההפחתה התקיימה באופן מלא בענייננו.

17. **נקיטת פעולות למניעת הישנות ההפרה הנטענת ולהקטנת הנזק (הפחתה בשיעור של 20%)** – כפי שצוין לעיל ובתחקיר האירוע, אובדן אספקת החשמל לאסדה וללוח הבקרה של הלפידים נגרם עקב

[מידע תהליכי, מידע אודות ציוד על האסדה ושיטות עבודה]

18. עוד נציין ביחס להפרה הנטענת השנייה וכפי שהוסבר לעיל, כי נסיבות האירוע אינן מקימות הפרה של התנאי המדובר בהיתר הפליטה. יחד עם זאת, החברה פעלה באופן מיידי כדי **למנוע מצב עתידי של אובדן אספקת החשמל ללוח הבקרה המשדר את נתוני חיווי הפיילוט למוקד המשרד**. כפי שעודכנתם בתחקיר האירוע, לוח הבקרה המשדר למוקד המשרד חובר למערכת אל-פסק (UPS), אשר תימנע השבתתו במקרה של אובדן החשמל לאסדה.

19. מכאן עולה כי גם נסיבת ההפחתה בסעיף 2(א)(4) לתקנות ההפחתה התקיימה באופן מלא בענייננו.

[לוגו משרד עו"ד]

ג. סיכום

20. החברה הוכיחה לעיל כי עמדה באופן מלא בהוראת סעיף 12(ג)(3) להיתר הפליטה ולכן אין מקום להשית עליה עיצום כספי בגין הפרתה. בהתאם לכך, מבוקש כי ההפרה הנטענת השנייה תבוטל.
21. מבלי לגרוע מעמדת החברה ביחס לביטול ההפרה הנטענת השנייה, התקיימו בעניינה של החברה נסיבות המצדיקות מתן הפחתה בשיעור של 50% לסכום העיצום.
22. למען הסדר הטוב יובהר כי החברה כופרת באופן מוחלט באמור בסעיפים 10-9 ו-14 להודעת העיצום ושומרת מלוא זכויותיה, כאשר אין בכך כדי לגרוע מטיעוניה המוצגים לעיל במענה להודעת העיצום.
23. כן שומרת החברה על מלוא זכויותיה בקשר עם יתר הנושאים הנוגעים להודעת העיצום שבנדון.

[שמות וחתימות עו"ד]

העתק:

גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה
שולי נזר, סמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה
עו"ד דלית דרור, היועצת המשפטית, המשרד להגנת הסביבה
יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לאכיפה, המשרד להגנת הסביבה
רני עמיר, ראש היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, המשרד להגנת הסביבה
עו"ד איריס שליט, סגנית היועצת המשפטית (אכיפה), המשרד להגנת הסביבה
רם גרינוולד, ראש תחום פיקוח היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, המשרד להגנת הסביבה
אלון סטמלר, ממונה היתרי פליטה, אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה
שברון מדיטרניאן לימיטד

[לוגו משרד עו"ד]