

From: ISRCRO <ISRCRO@Nblenergy.com>
Sent: יום חמישי 28 נובמבר 2019 15:06
To: יבגני מלכין; Yael Shai; יעל שי; Nir Levinski; איריס ספראי; חופים; ניר לוינסקי; Yevgeny Malkin; דן בירון; Dan Biron; אילן נסים (ilann@energy.gov.il)
Cc: Ido Ben-Zion; Jacques Zimmerman; Uri Vitner; Orna Primor; ISRCRO; Shira Saar; Ilana Koren
Subject: RE: אסדת לווייתן - היתר - DSM non-process open drain דיווח תוצאות מערכת פתוחה: מס' 40/2019

איריס שלום רב,

בהמשך לדוא"ל שלכם מתאריך 23.11.19 בנוגע לדיווח על תוצאה של 18.2 TPH מג"ל בדוגמת DSM non-process open drain מתאריך 6.11.19, נבקש לעדכן כי להערכתנו ככל הנראה היתה טעות בסימון הדגימות במהלך נטילת הדוגמאות. הערכה זו נובעת מכך שבהשוואה בין תוצאות המעבדה החיצונית ומעבדת האסדה נראה כי תוצאות דוגמת ה- 'DSM non process' מתאימות יותר לתוצאות דוגמת ה- 'DSM process' במעבדת האסדה (ראו תוצאות בטבלה המצורפת). הערה בנושא מופיעה גם בגיליון ההערות בקובץ האקסל של הדיווח החודשי עבור חודש אוקטובר. נציין כי הפרמטרים שנבדקו במעבדת האסדה עמדו בתנאי ההיתר.

Laboratory	Sampling point	Date	TOG	TPH	pH
			mg/L	mg/L	mg/L
		Threshold	30	15	6.0 - 9.5
Platform lab	DSM process open drain	31-Oct-19	20.8	14	7.45
	DSM non-process open drain	31-Oct-19	4.0	2.8	7.33
External lab	DSM process open drain	31-Oct-19	7.1	6.8	7.27
	DSM non-process open drain	31-Oct-19	18.8	18.2	7.03

בברכה,
אילנה

Ilana Koren
Environmental Specialist
 Tel: +972(0)74-719-3345
 Fax: +972(0)9-955-3410
 Cell: +972(0)50-325-2520
Ilana.Koren@nblenergy.com



From: איריס ספראי <IrisS@sviva.gov.il>
Sent: Sunday, November 24, 2019 7:12 PM
To: ISRCRO <ISRCRO@Nblenergy.com>
Cc: Dan Biron דן בירון; <ilann@energy.gov.il> אילן נסים (ilann@energy.gov.il); <HofiM@sviva.gov.il> חופים; Nir <DanBi@sviva.gov.il> יבגני מלכין; Yevgeny Malkin <yevgeny@sviva.gov.il> יעל שי; Yael Shai <YaelS@sviva.gov.il> ניר; Nir Levinski <NirL@sviva.gov.il> Ido Ben-Zion <Ido.Ben-Zion@nblenergy.com>; Jacques Zimmerman <Jacques.Zimmerman@nblenergy.com>; Uri Vitner <Uri.Vitner@nblenergy.com>; Orna Primor <Orna.Primor@nblenergy.com>; Ilana Koren <Ilana.Koren@nblenergy.com>
Subject: EXTERNAL: Re: אסדת לווייתן - היתר מס' 40/2019 - DSM non-process open drain דיווח תוצאות מערכת פתוחה

ד"ר איריס ספראי
ממונה מניעת זיהום ים משפכים תעשייתיים
היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית
050-6233064

ב-24 בנוב' 2019, בשעה 18:53, ISRCRO <ISRCRO@nblenergy.com> כתב/ה:

איריס שלום רב,

כידוע לכם אסדת לווייתן מחולקת לשני מכלולים עיקריים- מכלול DSM (Domestic Supply Module), ומכלול LSM (Liquid Storage Module), כאשר בכל מכלול יש חלוקה לאזורים Process-Non-Process. בהתאם שמות המערכות מוגדרות לפי מיקום המערכת – לפי מכלול LSM/DSM ולפי אזור ה-Non-Process/Process. שמות ארבעת המערכות הפתוחות באסדת לווייתן הן:

- LSM Process
- LSM Non-Process
- DSM Process
- DSM Non-Process

בהתאם לאמור לעיל, נבקש להמשיך את הדיווח בהתאמה.

בברכה,
אילנה

Ilana Koren
Environmental Specialist
Tel: +972(0)74-719-3345
Fax: +972(0)9-955-3410
Cell: +972(0)50-325-2520
Ilana.Koren@nblenergy.com
<image005.png>

From: איריס ספראי <IrisS@sviva.gov.il>
Sent: Saturday, November 23, 2019 5:39 PM
To: ISRCRO <ISRCRO@Nblenergy.com>
Cc: חופים <HofiM@sviva.gov.il>; Ido Ben-Zion <Ido.Ben-Zion@nblenergy.com>; Jacques Zimmerman <Jacques.Zimmerman@nblenergy.com>; Uri Vitner <Uri.Vitner@nblenergy.com>; Orna Primor <Orna.Primor@nblenergy.com>; Ilana Koren <Ilana.Koren@nblenergy.com>; Nir Levinski <NirL@sviva.gov.il>; Yael Shai <YaelS@sviva.gov.il>; יעל שי <yevgeny@sviva.gov.il>; Yevgeny Malkin <yevgeny@sviva.gov.il>; אילן נסים <ilann@energy.gov.il>; Dan Biron <DanBi@sviva.gov.il>; דן בירון <ilann@energy.gov.il>
Subject: EXTERNAL: RE: DSM non-process open drain - היתר - אסדת לווייתן - תוצאות מערכת פתוחה
מס' 40/2019

שלום רב,

מאז הדיווח על חריגות ב DSM non-process open drain TPH ב 06.11.2019 והודעה כי הנושא נמצא בבדיקה,

טרם דווח על ממצאי בדיקתכם לחריגה - נא לעדכן
להזכירכם, ב 05.11.2019 התבקשתם לתת מספר לכל מערכת טיפול (לא רק לשפכים הסניטריים) – נא לעדכן עבור 4 מערכות פתוחות, בציון איזו מערכת אחראית על מה, לרבות עדכון בדיווח באקסל בברכה

ד"ר איריס ספראי
ממונה מניעת זיהום ים משפכים תעשייתיים
היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית
050-6233064

<image001.png>

From: ISRCRO [<mailto:ISRCRO@Nblenergy.com>]

Sent: Wednesday, November 06, 2019 3:07 PM

To: אילן נסים; Yael Shai יעל שי; Yevgeny Malkin יבגני מלכין; Nir Levinski איריס ספראי; ניר לוינסקי (ilann@energy.gov.il); Dan Biron דן בירון

Cc: חופים; Ido Ben-Zion; Jacques Zimmerman; Uri Vitner; Orna Primor; Ilana Koren; ISRCRO

Subject: אסדת לווייתן - היתר מס' - DSM non-process open drain דיווח תוצאות מערכת פתוחה 40/2019

ניר שלום רב,

בהמשך לעדכון הטלפוני, נבקש לעדכן כי התקבלה היום מהמעבדה החיצונית תוצאה של 18.2 TPH מג"ל בדוגמת DSM non-process open drain מאסדת לווייתן, שאר התוצאות עומדות בתנאי ההיתר, ראו תוצאות בטבלה המצורפת.
תוצאות הבדיקות שבוצעו במעבדה באסדה עומדות בתנאי ההיתר.
הנושא נמצא בבדיקה.

DSM non-process open drain					
Laboratory	Sampling Date	TOG	TPH	pH	TOC
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
External lab	31-Oct-19	18.8	18.2	7.03	68.4

בברכה,
אילנה

Ilana Koren
Environmental Specialist
Tel: +972(0)74-719-3345
Fax: +972(0)9-955-3410
Cell: +972(0)50-325-2520
Ilana.Koren@nblenergy.com
<image002.png>