

מענה הנדסה	פערים להשלמה 4	פערים להשלמה 3	פערים להשלמה 2	פערים להשלמה 1	מס' סידורי	שם ארובה	מס' ארובה
הושלם				יש להתקין סוגרים שיאפשרו את סגירתפתי הדיגום	1		7-45-220
הושלם				יש להתקין סוגרים שיאפשרו את סגירתפתי הדיגום	2		6-44-180
הושלם			גובה מעקה הבטיחות ס"מ 105 נדרש להגדילו בין 110-140 ס"מ .	אורך משטח הדיגום 80 ס"מ יש להאריכו ל-180 ס"מ	3		3-51-510
הושלם			גובה מעקה הבטיחות ס"מ 95 נדרש בין 110-140 ס"מ .	נדרשת הגבהה בשוליים של משטח הדיגום	4		3-54-523 /51-660
הושלם			גובה מעקה הבטיחות ס"מ 102 נדרש בין 110-140 ס"מ .	אורך משטח הדיגום 180 ס"מ במקום* 100 ס"מ	5		3-52-610
הושלם		אורך משטח הדיגום 150 ס"מ במקום 180 ס"מ יש להאריכו	שולחן הדיגום נמצא בזווית לארובה. יש לתקן כך שיתאפשר דיגום	קיימים שני פתחי דיגום ניתן לדגום רק באחד. יש לאפשר דיגום מהפתח הקיים או ליצור פתח דיגום נוסף תקין וגיש	6		3-53-550
הושלם		נדרשת הגבהה בשוליים של משטח הדיגום	גובה מעקה הבטיחות ס"מ 95-100 נדרש בין 110-140 ס"מ .	אורך משטח הדיגום 130 ס"מ במקום 210 ס"מ	7		3-54-370
הושלם	מעקה הבטיחות הוא של גרם המדרגות .	היקף מרפסת דיגום לפחות 110 מעלות, כרגע 90°	אורך משטח הדיגום 150 ס"מ במקום 180 ס"מ יש להאריכו	נדרשים שני פתחי דיגום ארובה בקוטר 70 ס"מ. יש לפתוח פתח דיגום נוסף בניצב לפתח הקיים	8		3-54-580
הושלם			היקף מרפסת דיגום לפחות 110 מעלות (כרגע 90°)	אורך משטח הדיגום הנדרש 210* ס"מ במקום 152 ס"מ יש להאריכו	9		3-50-510
הושלם				יש להתקין סוגרים שיאפשרו סגירת הפתחים	10		3-511-510
הושלם		נדרשת הגבהה בשוליים של משטח הדיגום	היקף מרפסת דיגום לפחות 110 מעלות	אורך משטח הדיגום הנדרש 305* ס"מ במקום 150 ס"מ. יש להאריכו	11		3-5C-410
הושלם				אורך משטח הדיגום הנדרש* 245ס"מ במקום 210 ס"מ. יש להאריכו	12		5-92-610

הושלם	אורך משטח הדיגום הנדרש* ס"מ 210 מ"מ. יש להאריך	5-92-210		13
הושלם	נדרשת הגבהה בשוליים של משטח הדיגום	אורך משטח הדיגום 150 ס"מ במקום 180 ס"מ יש להאריך	5-91-310	14
הושלם	יש לקבע את השולחן	נדרשים שני פתחי דיגום (ארובה בקוטר 10 ס"מ). יש לפתוח פתח דיגום נוסף מעל הקייים במרחק 20 ס"מ לפחות	5-92-680	15
הושלם		אורך משטח הדיגום 150 ס"מ במקום 180 ס"מ יש להאריך	3-66-160	16