

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד. 575, נצרת עילית 17105

תאריך : א' סיון, תשע"ו
7 יוני, 2016

לכבוד

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
א.ת.אלון תבור ת.ד. 2323
עפולה 1812202

הנדון: דו"ח סיור באורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ, עפולה

שם : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ	מספר תיק : 155559
כתובת : עפולה 1812202 נ.צ. 234270/726767	תאריך סיור : 06/06/2016
מען למכתבים : א.ת.אלון תבור ת.ד. 2323 עפולה 1812202	סוג הבדיקה : לקראת חידוש
טלפון : 04-6521141 פקס : 04-6521448	מספר היתר : 623646
שם בעל עסק : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ	סוג היתר : רעלים
מספר תיק רשיון עסק : 30142	סטטוס היתר : אושר עם תנאי
מהות העסק : ייצור מוצרים ממינרלים אל-מתכתיים, לנמ"א	

בתאריך 06/06/2016 נערך במפעל אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ סיור לקראת חידוש היתר רעלים
בסיור השתתפו :
מטעם המפעל : יוסי שפירא-מנהל האיכות במפעל
מטעם המשרד : הח"מ

רקע :
מפעל לייצור חומרי גלם לתעשיית הבניה לרבות לוחות גבס ודבקים.

חומ"ס העיקרי במפעל הינו
גפ"מ המאחסן בצוברים תת קרקעיים הגט"ד שמסופק במשאיות מחברת ספור גז טבעי המשמשים באופן עיקרי לתהליך ייצור לוחות הגבס.
מזוט-צובר גיבוי למקרה של תקלות באספקת הגפ"מ/גט"ד.

סבונים להכנסת בועות ללוחות הגבס
חומרים אלקאליים לשיטיפות המערכות.

במפעל יש גם עמדת תדלוק ואחזקה למלגזות.

ממצאים :

נמצא שמשטח התפעול של חוות התדלוק אינו סגור באזור הפינות, שמנים/דלקים יכולים להתנקז מחוץ למשטח התפעול (ראה תמונה 1), יש לאטום את כל משטח התפעול של אזור התדלוק/טיפול באופן שימנע נזילות מחוץ לו- **לא יאחר מתאריך 20.06.2016**

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105



נמצא שתעלות הניקוז של משטח התפעול של חוות התדלוק והשמנים מלא בתשטיפים ובאופן שמוריד משמעותית את יעילות קליטת אירוע שפך, ובאופן המנוגד לנדרש בתנאי 17 כללים למשטח תפעול בתנאים הכללים להיתר רעלים, יש לשמור שתעלות ובורות האיסוף מספיק ריקים בשביל לקלוט אירוע שפך - לוי"ז לביצוע עד ל 20.06.2016.

דרישות נוספות :

המפעל טרם השלים הכנסת רשימת החומרים דרך המערכת החדשה, יש לפעול להכניס את כל החומרים דרך המערכת החדשה כתנאי לחידוש היתר הרעלים.

סיכום :

לח"מ אין התנגדות לחידוש היתר הרעלים לעסק הנ"ל בהשלמת הדרישות ועמידה בתיקון הליקויים ע"פ הלוי"ז לעיל.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בעמידה וקיום הוראות במכתב זה בכדי לגרוע ולפטור מחובתך מלקיים כל דין

בברכה,
הילאל טרבוש
ממונה חומ"ס

העתק :

דורית זיס, מנהל המחוז
יח' סביבתית
משתתפים