



תאריך: ד' סיוון, תש"פ
27 במאי, 2020
סימוכין: 103/095/20

לכבוד

מר מרוואן קלדי

מנהל מתקן תפיסת שפכי חברון

מטכם חכ"ל חורה

הנדון: ד"ח סיור במתקן תפיסת שפכי חברון מתאריך 20.05.20

בתאריך שבנדון נערך סיור פיקוח במתקן התפיסה וההטייה של שפכי נחל חברון, הממוקם בסמוך למעבר מיתר (להלן: "המתקן").

הסיור התקיים בעקבות פניות ציבור חוזרות במוקד הסביבה והמבצעים של המשרד להגנת הסביבה וכן פניות שהתקבלו במוקד המועצה המקומית מיתר, החל מתאריך 04/05/2020 ועד לתאריך הסיור, המלינות על מפגעי ריח קשים שמקורם לכאורה מהמתקן. מפגעי הריח מהווים מטרד לתושבי האזור ועובדי מעבר מיתר ופוגעים באיכות חייהם.

בסיור השתתפו:

מטעם המשרד להגנת הסביבה - שלומית כורם- מרכזת בכירה שפכי תעשייה,

אסנת מלכה- מרכזת מים ושפכים- הח"מ.

מטעם מתקן התפיסה וההטייה - ראתב מסעד- קבלן התפעול של המתקן מטעם מועצה מקומית חורה.

עקרי הדברים:

- בשטח המתקן הורגש ריח חזק מאוד של בוצה ושפכים. בנוסף לריח האופייני לבוצת מתקן התפיסה, הורגש גם ריח חמוץ המזכיר באופיו שפכי רפתות.
- המשקעים המלבניים היו מלאים כמעט עד אפס מקום בבוצה. לדברי ראתב יש לפנותה אך ממתין לאישור תקציבי ממנהל המתקן (ראה תמונה מס' 1).
- בריכת אגירה מזרחית- במהלך הסיור נראו עבודות לפינוי הבריכה מהבוצה. לדברי ראתב, הפינוי מבריכה זו החל לפני כשבוע וצפוי להסתיים תוך כיממה. הבוצה מפונה לאתר פסולת מורשה.
- שלושת בריכות האגירה הנוספות היו מלאות בנוזלים ובוצה (ראה תמונה 2). לדברי ראתב –הוא מעוניין לקדם את פינוי הבוצה הנוזלית באמצעות ערבוב וייבוש בעפר, ולא להמתין לייבוש הבריכות בצורה טבעית באמצעות אידוי, זאת על מנת למנוע היווצרות מטרדי ריח שמקורן בבריכות השיקוע והאגירה- ממתין לאישור תקציבי.
- ראתב הסביר כי על פי הריח החמוץ ועל פי תכולת קש גבוהה מהרגיל בבוצה במהלך החודש האחרון, נראה כי ישנה עליה בכמות שפכי הרפתות המגיעים עם שפכי חברון לטיפול במתקן התפיסה. מדובר





בשפכים לא אופייניים, וכתוצאה מכך מתמלאות בריכות האגירה בקצב מהיר מהרגיל ומצטברת בוצה בכמויות גדולות מהרגיל.

סיכום:

במהלך הסיור הורגש ריח חזק מאוד של בוצה ושפכים. מהממצאים עולה, כי הבוצה המצטברת בכמויות גדולות בשטח המתקן – במשקעים המלבניים ובריכות האגירה, היא שגורמת למפגעי הריח הקשים ולמטרדים לתושבי האזור ועובדי מעבר מיתר. במחוז הדרום ובמוקד המועצה המקומית מיתר התקבל מספר רב של תלונות ציבור בימים האחרונים.

על מנת להפסיק את מפגע הריח, יש לפנות את הבוצה מבריכות האגירה והשיקוע באופן מיידי (ולא יאוחר מתאריך 03.06.2020). יש להיערך לפינוי מבוקר, תוך התחשבות בגורמים המטאורולוגיים ותיאום עם המוקדים המושפעים מעבודות הפינוי (מועצה מקומית מיתר, מעבר מיתר), כך שתצומצם במידת האפשר היווצרות מפגעי ריח תוך כדי פעולות הפינוי.

בברכה,

אסנת מלכה

מרכזת מים ושפכים במחוז דרום

העתקים:

פנימי-

מר ברוך ובר-מנהל המחוז, כאן

ד"ר אמיר ארז- מנהל אגף מים, נחלים ושפכים- המשרד להגנת הסביבה

ד"ר רננה אילן- מנהלת תחום תשתיות, מחוז דרום

ד"ר פניאלה דותן- ראש תחום טכנולוגיות טיפול בשפכים, אגף מים, נחלים ושפכים- המשרד להגנת הסביבה.

עו"ד אור אללו- פוקס- יועמ"ש למחוז דרום- המשרד להגנת הסביבה

גב' שלומית כורם- מרכזת בכירה שפכי תעשייה, כאן

חיצוני-

מר חאבס אלעטאונה- ראש מועצה מקומית חורה

עו"ד פריד אלעטאונה- מנכ"ל החברה הכלכלית חורה


מר עידן בר לב- פקח ניטור נחלים, רט"ג

מר דני גרינוולד, סמנכ"ל אסדרה, רשות המים

מר אולג חנקין- מנהל תחום בקרה הנדסית ברשות המים



תמונה מספר 1- משקעים מלבניים
(מולם ע"י אסנת מלכה)



תמונה מספר 2- בריכות האגירה
(צולם ע"י אסנת מלכה)

