



תאריך: ח' תמוז התשפ"ג
27/06/2023
אתר סביבתי: 151213
סימוכין סיור: 100006390

לכבוד

אילן בלאט- מנכ"ל
עוף טוב (שאן) בע"מ
אזה"ת מפעלי שאן

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בעוף טוב (שאן) בע"מ, בית שאן שנערך בתאריך 26/06/2023.

בתאריך 26/06/2023 נערך סיור בעוף טוב (שאן) בע"מ ת.ז. / ח.פ. 510360332, ב בית שאן בית שאן להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח בעקבות תלונה/מידע על מפגע

בסיור השתתפו:

נציגי העסק:	- מפעיל מערך הטיפול בשפכים ותמלחת - אחראית איכות סביבה
משתתפים נוספים:	צביקה ורד - מנכ"ל קולחי עמק המעינות
נציגי המשרד:	מיכל פינקין - מרכזת שפכי תעשייה

רקע ותיאור כללי

מזה כמעט חודשיים נכנסים לשפכי מט"ש בית שאן, כמעט בכל יום, שפכים שחורים בספיקה גבוהה של מספר שעות בכל פעם. הכניסה היא בשעות הבוקר המוקדמות, ומתבצעת מקו 12 המרכז את פארק צבאים (עמק המעינות), הישובים: נוה איתן, מעוז חיים ושדה נחום (עמק המעינות), מתחם צים בית שאן (עיריית בית שאן), אזה"ת צפוני בית שאן (עיריית בית שאן), מפעלי שאן (עמק המעינות).

מאנליזות לזרם השחור שבוצע במט"ש עולה כי הוא מאופיין ב COD ושומנים ושומנים גבוהים.

המשחטה הינה העסק העיקרי על הקו הזה שמזרים שפכים בספיקה גבוהה כ"כ (המשחטה מהווה כרבע מהספיקה היומית הנכנסת למט"ש). כמו"כ ריכוז השומנים והשומנים ו COD יכולים להעיד על מפעל שעוסק במזון.

לאור האמור לעיל, הגעתי למשחטה על מנת לבקש את קריאות המדים הרציפים של מתקן הטיפול בשפכים, וזאת לאחר שסירבתם למסור את המידע באותו הבוקר לנציג קולחי עמק המעינות- אידו ברוש. נשלח אלי בזמן הביקור קובץ אקסל אך כשפתחתי אותו מאוחר יותר באותו היום, התגלה שהנתונים אינם מופיעים כראוי. אציין, כי מהגרפים שהודפסו לי בביקור, ניכר שיש אירועים חוזרים של שפכים בעלי מוליכות, עכירות גבוהות ושמד הספיקה של צינור עוקף טיפול ה DAF נפתח מדי יום.



המשרד להגנת הסביבה

1776602
www.sviva.gov.il

2 נוף הגליל
I MichalRO@sviva.gov.il





להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק		
תנאים במפרט אחיד: 3.1 בית מטבחים: 5.5.1. ביציאה ממתקן קדם טיפול יותקנו ויופעלו המדים הבאים: 5.5.1.1. מד ערך הגבה; 5.5.1.2. מד מוליכות. 5.5.2. המדים השונים יהיו בעלי רשמים דיגיטליים או סרטים ניידים, על-פי דרישת נותן האישור ובהתאם להנחיותיו.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הנתונים שנשלחו בעת הסיור אינם קריאים.	יש להעביר נתונים של החודשיים האחרונים, עבור: הגבה, מוליכות, עכירות, ספיקת מתקן ה DAF, ספיקת צינור עוקף ה DAF. כל אחד בעמודה נפרדת.	28/06/2023

התנאי הנבדק		
תנאים במפרט אחיד: 3.1 בית מטבחים: 5.5.4. בעל העסק יבטיח את פעולתם התקינה של מדי הניטור. מדי הניטור יהיו מכוילים בכל עת, יתוחזקו ויופעלו על-פי הוראות היצרן. 5.5.5. קבלות על תחזוקה וכיולים יישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ויוצגו או יימסרו לנותן האישור על-פי דרישתו.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
מד PH לא תקין מאז ה 18.6.2023	תיקון המד/ החלפתו, הודעה לח"מ.	04/07/2023

התנאי הנבדק		
תנאים במפרט אחיד: 3.1 בית מטבחים: 5.7.2. בעל העסק יפנה את התמלחות כאמור בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998 (להלן – תקנות איסור הזרמת תמלחת). 5.7.3. פינוי תמלחות ייעשה באחת או יותר מהאפשרויות הבאות: 5.7.3.1. בהזרמה או בהטלה לים: 5.7.3.1.1. על-פי היתר הזרמה או הטלה לים תקף, ובהתאם לתנאיו; 5.7.3.1.2. תמלחות נקיות שמקורן ברענון שרפים או תמלחות מזון, על-פי אישור בכתב לפינוי תמלחות למסוף ימי ובהתאם לתנאיו, שנתן נציג אגף שפכי תעשייה או מרכז שפכי תעשייה במחוז המשרד להגנת הסביבה, והכול בהתאם לנוהל "פינוי תמלחות" המפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה כעדכונו מזמן לזמן; 5.7.3.2. למתקן טיפול בתמלחות המאושר על-פי כל דין;		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
נמסר לח, מ בפגישה דו"ח מעבדה של התמלחת לחודש מאי 2023. לא בוצעה כנדרש בנוהל התמלחות אנליזה ל: הגבה, עכירות, שמנים ושומנים.	חזרה על האנליזה לפרמטרים החסרים, ולהקפיד על כך בכל דיגום חודשי. להעביר תוצאות לח"מ.	11/07/2023





התנאי הנבדק		
בעל העסק יציב מכלי איסוף ייעודיים נפרדים לפסדים. מכלי האיסוף: יהיו סגורים ואטומים באופן שימנע יציאת תשטיפים, פליטת ריח ומטרדי מזיקים לסביבה; יוצבו בעסק בחלל סגור (חדר או מכולה) ומקורר בטמפרטורה שלא תעלה על 10 מעלות צלזיוס; יהיו בנפח מתאים לקליטה של תוצרי יום עבודה בפעילות שיא; אזור אחסון הפסדים יהיה סגור בכל עת פרט לזמן הכנסה או הוצאת פסדים פסולת שבאה במגע איתם. בעל העסק יפנה מכלי האיסוף לפסדים עם מילויים ובתדירות שתמנע יצירת מטרדי ריח לסביבה ולא יאוחר מ 24 שעות		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
סככת איסוף פסדים פתוחה מכל צידה. אזור חוות האנרגיה מהווה מקור ריח. בור קליטת השפכים ובור קליטת התמלחת פתוחים לאוויר הפתוח. כנ"ל מיכל איסוף צופת DAF. הגשת, תכנית לסגירת מתחם הפסדים ולטיפול בריחות מכלל מקורות הריח במפעל ובכללם: מתחם הפסדים, מתקן קדם הטיפול, בריכות התמלחת. כמו"כ התבקשתם בדו"ח הסיור האחרון, כי התכנית תכלול לו"ז ליישום עד ה 2 למאי 2023. הגבתם כי בקשה להיתר וטתכנית יוגשו עד סוף יוני 2023. עד כה לא הוגשה אלינו תכנית ולו"ז ליישומה. למיטב ידיעתנו לא הוגשה בקשה להיתר בניה	בקשה להיתר בניה ותכנית.	28/06/2023

בעל העסק -

1. דיווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה שכתובתו <https://industry.sviva.gov.il> ניתן לעיין ב'מדריך למשתמש - מעקב דרישות מסיורים', בכתובת - https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/industry_portal/he/prtr_visits_requirements.pdf
2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 דינו - מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61א(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור)

סיכום

נבקש לקבל מהמפעל אתלהעביר אלינו את קריאות המדים הרציפים במוצא מתקן הטיפול בזרם השפכים



המוזרמים אל מערכת הביוב הציבורית.
יש להעביר נתונים של החודשיים האחרונים, עבור : הגבה, מוליכות, עכירות, ספיקת מתקן ה SDAF, ספיקת צינור עוקף ה DAF. כל אחד בעמודה נפרדת.

לבצע תחקיר ולהעביר מסקנותיו לגבי איכויות השפכים המוזרמות מהמשחטה בשעות הלילה, עד לסוף השבוע.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

בברכה,



מיכל פינקין
מרכזת שפכי תעשייה

העתקים:

משתתפים
ד"ר סיגל בלומנפלד, מנהלת מחוז צפון
סאמר סלאח, ראש תחום פיקוח מחוז צפון
אריאל בן עמי, ראש תחום תעשיות, מחוז צפון
דניאל שרון, ראש תחום שפכי תעשייה
סינמיס תחאוכו, רכזת איכות אוויר, מחוז צפון



אלאור לוי, מנהל יחידה סביבתית עמק המעיינות



המשרד להגנת הסביבה

דרך קריית הממשלה 2 נוף הגליל 1776602
www.sviva.gov.il | MichalRO@sviva.gov.il

