



לכבוד
עו"ד [REDACTED]
אקו אנרגיה גולן בע"מ

הנדון: דו"ח סיור באקו אנרגיה גולן בע"מ, מיצר

בתאריך 21/10/2015 נערך סיור במפעל אקו אנרגיה גולן בע"מ במיצר על מנת לבדוק התקדמות בביצוע הטיפול במקורות הרעש בהתאם לסיכום שימוע עם המפעל.

להלן ממצאי הסיור:

1. הושלמה התקנת המיגון האקוסטי על פתח האירור של חדר הגנרטור וכן הוחלפה הדלת.
2. מבדיקת רעש בחצר המתקן נמדד 71.0 דציבל בסולם A.
3. בהשוואה לבדיקת קודמת מפברואר 2015 (75.4), יש ירידה של כ-4-5. זו אכן הפחתה בעלת משמעות, אולם נותרו מקורות רעש בעלי השפעה נוספים בחזית שפונה לישוב מיצר, כפי שהעלה הדוח של "אקו אקוסטיקה", שהם מפוחי הכנסת אויר, וצינור פליטה של הגנרטור.

- סיכום -

- יבוצעו בדיקות רעש על היח"ס והמשרד במיצר, והמשך מעקב אחר התלונות.
- לוח זמנים לטיפול במקורות הרעש הנוספים - עד שנה.

להזכירכם, בהתראה לחוק מניעת מפגעים שנשלחה אליכם בתאריך 3.5.2015, ובשימוע שנערך לכם בתאריך 8.6.2015. נדרשתם להסיר את המפגע. **המשרד אינו רואה בנקודה זו סוף פסוק דהיינו סילוק המפגע.**

בברכה, [REDACTED]

אגמון עדינה

מרכזת בכירה מניעת רעש

העתיקים:

דורית זיס, מנהל המחוז
דד י גופר- מנהל יח' סביבתית גולן
עידו סמילנסקי, סאמר סאלח-כאן
יוסי לוי -אקו אנרגיה גולן



המשרד להגנת הסביבה



תיבה שהפתח
שלה לכיוון

