

29.10.23

לכבוד,
תאגיד הבאר השלישית בע"מ

הנידון: דוח אירוע גלישה 26.9.2023 – ת"ש לביוב גן רווה.

בתאריך 26.09.23

בשעה 05:25 החל משעה זו החלו הפסקות חשמל רגעיות שיצרו קצר בבקר הפעלת גנרטור, מרגע קבלת ההתראה לתקלה יצא כונן לבדיקה לאחר בדיקה, נראה תקלה במערכת החשמל, בוצע הפעלה ידנית לגנרטור ולאחר מכן המתקן חזר לעבודה רציפה. מזמן הגעה ועד לחזרת התחנה לעבודה הינו חצי שעה לערך. **בשעה 09:00**, תחילת שאיבה ע"י ביובית מהנחל סמוך לגשר (נקודת הגלישה) **בשעה 12:46** הגעת חברת פ.ק גנרטור לבדיקת הגנרטור. **בשעה 17:00** בוצע החלפת בקר אמדר וביצוע בדיקות להעברה אוטומטית בין חברת חשמל לגנרטור.

בתאריך 27.09.23

בשעה 11:00 תחילת שאיבת צינור גלישה קו רחובות, משאבה ניידת. **בשעה 11:10** סיבוב בשטח עם יואב מאיכות הסביבה בנחל. **בשעה 15:18** תחילת שאיבה עם ביובית במורד מתחת לגשר בכביש 4 עד **שעה 21:35** סה"כ נשאבו כ- 11 ביוביות

*הפעלת גנרטור פעם נוספת לבדיקה

בתאריך 28.09.23

המשך שאיבה מהנחל בצינור גלישה רחובות עד **השעה 15:00**

*בוצע הפעלה נוספת לפני חג סוכות.
*לאחר בדיקת חשמלאי פעם נוספת הוחלף רכיב חשמלי נוסף.

בתאריכים 01.10.23-05.10.23

המשך שאיבה עם ביובית בנחל בגשר מתחת לכביש 4

01.10.23 בוצע שאיבה במורד הנחל עם מביובית, בין 2-3 ביוביות,

כולל שאיבה במעלה הנחל לבקשת יואב מאיכות הסביבה.

02.10.23 חסימת הנחל במורד מתחת לגשר בכביש 4

03.10.23-05.10.23 המשך שאיכה מאותם נקודות.

בכבוד רב,
עידן ברקאי

