

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, December 14, 2022 8:08 AM
To: Tzachi Asa צחי אסא [REDACTED]
Cc: 'Sheifa-Omri Mishali' [REDACTED]; Yoram Hurvitz יורם הורביץ <[REDACTED]>
Ornit Michelson-Somek סומך חגית דרין Hagit Drin [REDACTED]
Subject: RE: 13.11.2022 סיכום ביקור במט"ש הרצליה

שלום,
במערכת יש בקר שיכול לשנות זמני עבודה של משאבות סחרור מים – זה משנה את כמות המים.
ערכים עד 100PPB – עבודה תקינה של מתקן.

בברכה,
לאוניד.

From: Tzachi Asa צחי אסא [REDACTED]
Sent: Wednesday, December 7, 2022 11:45 AM
To: [REDACTED]
Cc: 'Sheifa-Omri Mishali' [REDACTED]; 'Mancal-Dennise Belmaker' [REDACTED]; Yoram Hurvitz יורם הורביץ <[REDACTED]>
Ornit Michelson-Somek סומך חגית דרין Hagit Drin [REDACTED]
Subject: RE: 13.11.2022 סיכום ביקור במט"ש הרצליה

לאוניד שלום,
אבקש התייחסותך להערות המודגשות בצהוב במייל מטה.

בברכה,
צחי

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, November 30, 2022 3:30 PM
To: Tzachi Asa צחי אסא [REDACTED]
Cc: 'Sheifa-Omri Mishali' [REDACTED]; 'Mancal-Dennise Belmaker' [REDACTED]; Yoram Hurvitz יורם הורביץ <[REDACTED]>
Ornit Michelson-Somek סומך חגית דרין Hagit Drin [REDACTED]
Subject: RE: 13.11.2022 סיכום ביקור במט"ש הרצליה

שלום,
להלן התייחסותנו לסיכום ביקור במט"ש הרצליה בתאריך 13.11.22

1. תחום הערכים תקינים במדידות PH בראקטורים בין 1.5 ל 3.5 ,
2. במידה וזה לא תקין – משנים כמות המים. – נא להבהיר מה הכוונה וכיצד עושים את.
3. המתכנן של מתקנים נטרול ריחות קבע סוג , דגם ומיקום של מכשירי מדידה – המכשיר מותקן בגובה בערך 70 ס"מ מעל פחם נותן אינדיקציה על תקינות (עבודה תקינה) של כל המתקן. -. אם כן, מה הערכים עבור 'עבודה תקינה' של כל המתקן?

- החלק עקרי של המכשיר – זה ממברנה שמרגישה H2S גם במרחק 70 ס"מ וברוחות סבירים .
(והיא לא נסתמת)
4. ליצרן EMPROCO לא ידוע מכשיר שניתן להכניס לתוך הפחם פעיל ולמדוד H2S – כי ממברנה של המכשיר תיסתם ולא ניתן לקבל ערך.
5. בשבוע הבא נשלח פחם לבדיקת מעבדה. - **נא להעביר תוצאות, כולל טופסי עריכת הבדיקה עד סוף דצמבר השנה.**
6. ביומני עבודה \ אחזקה של מתקני נטרול אנחנו נוסיף גם את השנה וגם את הערכים של PH , H2S בזמן הטיפול.

בברכה,
לאוניד שוורצברג.
מנהל מט"ש הרצליה.

From: Tzachi Asa צחי אסא [REDACTED]
Sent: Tuesday, November 15, 2022 5:05 PM
To: [REDACTED]
Cc: Sheifa-Omri Mishali [REDACTED] Mancal-Dennise Belmaker
<[REDACTED]>; Yoram Hurvitz יורם הורביץ <[REDACTED]>
<[REDACTED]> Hagit Drin חגית דרין <[REDACTED]> Ornit Michelson-Somek סומך
Subject: 13.11.2022 הרצליה במט"ש סיכום ביקור

לאוניד שלום,

אנא אשר קבלת המכתב.

בברכה,
צחי אסא
מרכז בכיר
משאבי אוויר ואסבסט
טל'- 03-7634404\47
דוא"ל- [REDACTED]



תז