

תאריך: 2.4.2023

לכבוד
לאוניד שוורצברג
מכון טיהור שפכים הרצליה
הרצליה

נשלח לדו"אל: tihur@012.net.il

שלום רב,

הנדון: החלפת פחם פעיל במתקני מט"ש הרצליה

במכתבנו מ- 20.2.2023 סוכם תוצאות דיגום מתקני המט"ש לשנת 2022:

' בחלק מדגימות אלו נמצאו שעורי יעילות הפחתת ריחות במערכות הטיפול כנמוכים במיוחד - עבור המגוב הגס יעילות הפחתה של כ- 3%, ועבור מתקני צנטריפוגה ומיכל בוצה יעילות של כ- 24%. **יעילות הפחתה אלו נמוכות באופן ניכר מאלו הנדרשות ע"י משרדנו, ובהתאם נגרמה פליטת ריחות עודפת לסביבה.**

במכתבנו זה דחינו את טענתו של קבלן המערכות בדבר גורם הרטיבות. כאמור, מערכות הטיפול נדרשות לעמידה בערכי פליטה ומניעת יצירת ריחות בכל עת.

נדרשת במכתבנו לעריכת בדיקות יעילות מדיום הפחם הפעיל במתקני המט"ש. בתאריך ה- 16.3.2022 העברת למשרדנו תוצאות בדיקת יעילות הפחם הפעיל כנ"ל. בדיקות אלו מאששות את תוצאות דגימות הארובה:

הפחם הפעיל במתקני המגוב הגס, ומתקני הצנטריפוגה מציג על פי דו"ח המעבדה פונקציונליות נמוכה- ההפרש המינימלי בין עמודות בדיקת ה- MB Test בדו"ח המעבדה להוכחת יעילות תפקודית של מדיום הפחם הפעיל צריך להיות גבוה (בדו"ח במידה ניכרת) מ- 20%. כמו כן תוצאת אחוז ספיחת הקסילן (ב- % מסה) מאשרת קביעה זו.

אבקשך להחליף הפחם הפעיל במתקנים אלו עד 30.4.2023.

בברכה



צחי אסא

מרכז בכיר- זיהום אוויר ואסבסט

העתקים:

יורם הורביץ, מנהל המחוז
ארנית מיכלסון סומך, ראשת תחום תעשיות
עומרי משעלי, מנהל יח"ס הרצליה
שאולי אביב, מנכ"ל מי הרצליה