



תאריך: כ"א חשון התשפ"ג
15/11/2022
אתר סביבתי: 178097
סימוכין סויר: 100003040

לכבוד
שאו"ל אביב - מנהל
שוורצנברג לאוניד - מנהל
מי הרצליה בע"מ
נתיבות 2
הרצליה 4678501

שלום רב,

הנדון: דוח סויר/ דוח ליקויים במי הרצליה בע"מ, הרצליה שנערך בתאריך 13/11/2022.

בתאריך 13/11/2022 נערך סויר במי הרצליה בע"מ ת.ז. / ח.פ. 514204601, ב נתיבות 2 הרצליה להלן "העסק".
מטרת הסויר: פיקוח על רישיונות/היתרים/צווים/חוקים ותקנות

בסיור השתתפו:

נציגי העסק:	לאוניד שוורצנברג - מנהל המט"ש
נציגי יח"ס / איגוד ערים:	דניס בלמקר - מרכזת תעשיות
נציגי המשרד:	צחי אסא - מרכז בכיר איכות אוויר

רקע ותיאור כללי

ביקור לצורך בדיקת מילוי נהלי תפעול ותחזוקה של מתקנים במט"ש



המשרד להגנת הסביבה

www.sviva.gov.il

דרך מנחם בגין 125 תל אביב 67012
Tzachi@sviva.gov.il





להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק		
העסק יגיש מסמך הנחיות לתחזוקה וטיפול שוטף של מערכות הניטרול, ויפעל בכל עת על פיהן. לויז' להגשת מסמך: עד 30.6.12		
ממוצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
קיים מסמך הנחיות ותחזוקה. במסגרת מסמכי ביצוע הנהלים מותקנים סנסורים ל- H_2S במוצא מתקני פחם פעיל באוויר הפתוח הרושמים קריאות רגעיות של חומר זה. כמו כן מותקנים מדידים ל- PH בריאקטורים. (ראה תמונות 1-2)	יש לבחון מול החברה שהמליצה על התקנת מדידים אלו, ולהעביר התגובה למשרדנו: 1. מהו תחום הערכים התקין עבור PH במדידים שבריאקטורים. 2. אילו פעולות יש לבצע במידה וקיימת חריגה מערכים אלו. 3. מה משמעות מדידת H_2S באוויר הפתוח מעל מצע פחם פעיל, כאשר הגורם העיקרי המשפיע הינו מהירות הרוח. 4. האם ניתן לערוך מדידה ל- H_2S בתוך מצע הפחם הפעיל, תוך קביעת ערכים שיוגדרו כ'תקינים'?	30/11/2022

התנאי הנבדק		
בעל העסק ינהל רישום מלא ומסודר של טיפולי תחזוקה במתקנים ומערכות העסק, כולל מערכות הטיפול במזהמים, וכן תוצאות כל הבדיקות הקשורות בצמצום פליטות מזהמים וריחות לאוויר. רישומים אלו ישמרו במשך 5 שנים.		
ממוצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
קיים רישום ביצוע נהלים, אך חסרים בו מספר פרטים: 1. ביצוע בדיקות מעבדתיות תקופתיות לפחם פעיל על פי מכתבנו מתאריך ה- 14.7.2021. 2. בחלק גדול מטופסי ביצוע הנהלים לא רשומים נתוני PH ו- H_2S בטופס עבור 2 הריאקטורים. 3. יש למלא תאריך מלא (כולל שנה) בטפסים. (ראה תמונה 3)	כפי המפורט בסעיף 'ממצא'.	15/11/2022



בעל העסק -

1. ידווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, לכתובת Tzachi@sviva.gov.il.
2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 14א לחוק האמור)



להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:

1. H₂S , PH - מיקום מד.jpg



צולמה על ידי צחי אסא Tzachi Asa בתאריך 13/11/2022

2. H₂S , PH - מד.jpg



צולמה על ידי צחי אסא Tzachi Asa בתאריך 13/11/2022

3. טופס - ביצוע בדיקה תקופתית שאינו מלא.jpg

צולמה על ידי צחי אסא Tzachi Asa בתאריך 13/11/2022

סיכום

תקציר דרישות:

1. ביצוע בדיקה מעבדתית תקופתית של פחם.
2. תשובה לגבי מדידים ל- PH וכן H₂S.
3. מילוי תקין ומושלם של טופס מעקב נהלים.

כמו כן עריכת דיגום למקורות הפליטה לשנת 2022, בהתאם לתכנית שאושרה.

מלבד הסעיפים הנ"ל, יתר סעיפי רישיון העסק לא נבדקו.



1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 18(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, לפי סעיף 18(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

צחי אסא

מרכז בכיר איכות אוויר

העתקים:

מנהל המחוז
ראש תחום תשתיות
יחידה סביבתית



המשרד להגנת הסביבה

www.sviva.gov.il

דרך מנחם בגין 125 תל אביב 67012
Tzachi@sviva.gov.il

