

תאריך: 29.8.2021

לכבוד
מר לאוניד שוורצברג
מנהל מט"ש הרצליה
תאגיד מי הרצליה בע"מ

נשלח לדוא"ל: tihur@012.net.il

שלום רב,

הנדון: סיכום תוצאות דיגום פליטות לאוויר ממתקני טיפול במט"ש הרצליה, 2021

בתאריך ה- 13.7.2021 נערך דיגום פליטות לאוויר ב- 4 מתקני טיפול באוויר הנפלט מתהליכים שונים בתחום המט"ש.

להלן סיכום תוצאות הדיגום (מקורב):

תהליך נדגם	יעילות טיפול- ריחות (%)	יעילות טיפול- H ₂ S (%)
מגוב עדין	99.3	-
מגוב גס	97	20
צנטריפוגה ומיכל בוצה	87	-
מסמיכים ובור בוצה מעורבת	95	-

מתוצאות הדיגום עולה כי פעילות המתקנים עומדת בדרישות המופיעות בהוראות לפי סעיף 34 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, לתאגיד מי הרצליה בע"מ משנת 2011 עבור אחוז יעילות פליטת ריחות, אך לא בעבור אחוז יעילות פליטת H₂S. עבור מזהם זה נדרשת יעילות הפחתה של לפחות 99% (ראה סעיף 4.1.1 א' במסמך קירוי ונטרול ריחות משנת 2011, אליו מפנות דרישות ההוראות הנ"ל).

אבקש:

1. תגובתך לאי עמידה באחוז יעילות הפחתת H₂S עבור מתקן המגוב הגס, ותיקון הליקוי לאלתר.
2. ערכת מודל פיזור ריחות עבור 4 מקורות הפליטה שנדגמו בחודש יולי 2021 במט"ש, על פי סעיף 9ב' בהוראות לפי סעיף 34 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, שהוצאו לעסק. אבקשך להעביר תכנית הרצת המודל למשרדנו עד לתאריך ה- 14.9.2021, ולאחר אישורה העברת דו"ח מפורט ובו תוצאות מודל פיזור הריחות עד לתאריך ה- 15.10.2021.



תאריך: 29.8.2021

בברכה



צחי אסא
מרכז בכיר איכות אוויר ואסבסט

העתקים:
מר יורם הורביץ, מנהל המחוז
מר עמיר אשד, ס. מנהל המחוז
מר עומרי משעלי, מנהל יח"ס הרצליה
מר שאולי אביב, מנהל תאגיד מי הרצליה