

מדינת ישראל - המשרד לאיכות הסביבה

אשכול תעשיות

אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות

רח' פל ים 15א', חיפה 33095 ☎ 8632277 – 04, פקס 8632288 – 04

ArieP@sviva.gov.il

21/06/2007

מסמך מס' 1683 מ-א אגד אילת דרום

לכבוד
מר סעדיה סלים
חברת אגד

שלום רב,

הנידון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

זהות תחנת הדלק:

מס' מזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
1683	אגד אילת	אגד	אילת	דרום

בדיקות מיכלים וצנרות מילוי

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת די דיירקט בע"מ
תאריך החדרת העוקב: 26.04.06 תאריך דגימה: 14.05.06
המס' המזהה של הבדיקה: 2006113, U-0789
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת ____
סוג המיכלים: דופן בודדה
נבדקו 3 מיכלים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.
נבדקו 3 צינורות מילוי מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת די דיירקט בע"מ
תאריך החדרת העוקב: 26.04.06 תאריך דגימה: 14.05.06
המס' המזהה של הבדיקה: 2006113, U-0789
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת ____
נבדקו 2 קוים מתוך 2 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בברכה,



ד"ר אריה פיסטינר

ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

ד"ר יעל מייסון, רא"ג שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות
מר ויטלי ברודסקי / גב' מיכל שגיא / גב' מריה שפירא, מחוז דרום