

מסמך מס' 1683 מ-ב אגד אילת דרום
מכתב קודם: 1683 מ-א אגד אילת דרום, 21/06/2007

לכבוד
מר סעדיה סלים, חברת אגד

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק
סימוכין:

זהות תחנת הדלק:

מס' מזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
1683	אגד אילת	אגד	אילת	דרום

בדיקות מיכלים וצנרות מילוי

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת וינדקס ישראל בע"מ
תאריך החדרת העוקב: 21.05.09 תאריך דגימה: 07.06.09
המס' המזהה של הבדיקה: 2009054, U-1402
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת __
סוג המיכלים: דופן בודדה
נבדקו 3 מיכלים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.
נבדקו 3 צינורות מילוי מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת וינדקס ישראל בע"מ
תאריך החדרת העוקב: 21.05.09 תאריך דגימה: 07.06.09
המס' המזהה של הבדיקה: 2009054, U-1402
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת __
נבדקו 3 קוים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 21.05.2014

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה

בברכה,



ד"ר אריה פיסטינר
ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

ד"ר יעל מייסון, רא"ג שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות
מר עפרי חזיז/ גב' מריה שפירא/ גב' מיכל שגיא, מחוז דרום