

מסמך מס' 1683 מ-ג אגד אילת דרום
מכתב קודם: 1683 מ-ב אגד אילת דרום, 16/05/2011

לכבוד
מר סעדיה סלים, חברת אגד

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

זהות תחנת הדלק:

מס' מזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
1683	אגד אילת	אגד	אילת	דרום

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ
בתאריך: 01.05.14
המס' המזהה של הבדיקה: 78904
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת ____
סוג המיכלים: דופן בודדה
נבדקו 3 מיכלים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת המילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ
בתאריך: 30.04.14
המס' המזהה של הבדיקה: 78902
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת ____
נבדקו 3 קוים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ
בתאריך: 30.04.14
המס' המזהה של הבדיקה: 78901
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת ____
נבדקו 2 קוים מתוך 2 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 30.04.2019

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה
בברכה,


ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:
מר עפרי חזיז/ גב' מריה שפירא, מחוז דרום