

20 יולי 2016

מסמך מס' 0472 מ-ו סונול דבסול מכתשים דרום
מכתב קודם: 0472 מ-ה סונול דבסול מכתשים דרום, 03/11/2015

לכבוד
מר עמיחי ברם, חברת סונול

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

זהות תחנת הדלק:

מס' מזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
472	דבסול מכתשים	סונול	באר שבע	דרום

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ
בתאריך: 23.06.16
המס' המזהה של הבדיקה: 81858
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת ____
סוג המיכלים: דופן בודדה
נבדקו 4 מיכלים מתוך 4 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרות מילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת בדק מישב בע"מ
תאריך הבדיקה: 09.08.15
המס' המזהה של הבדיקה: 1154
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת ____
נבדקו 4 צינורות מילוי מתוך 4 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.


בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת בדק מישב בע"מ
תאריך הבדיקה: 09.08.15
המס' המזהה של הבדיקה: 1153
סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת ____
נבדקו 5 קווים מתוך 5 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 09.08.2020

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה

בברכה,


ממונה על מניעת זיהום מים מזלקים

העתק:

מר איתי הרלינג / גב' מיכל בלאשקאוער, מחוז דרום