

כט תמוז תשע"ה
16/07/2015
מספר מסמך: 517515

לכבוד

חברות שירות למעליות
בודקים מוסמכים למעליות
מפקחי עבודה אזוריים

שלום רב,

הנדון: הנחיות להתקנת מסכים / צגי מחשב בתוך תא מעלית
סימוכין צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - התקנת מעליות ומתן שירות
למעליות, תשמ"ד-1984

כללי

לאחרונה אנו עדים להתקנות של מסכים / צגי מחשב בתוך תאים של מעליות, כאשר חלקם מותקנים ללא ידיעת חברת השירות, ללא בקרה נאותה וחלקם אף מותקנים באופן המהווה סיכון למשתמשי המעלית.

מטרה

מטרת מסמך זה להתוות את התנאים והדרישות להתקנת צגי מחשב בתוך תא המעלית.

פירוט

1. תיאור הבעיות הקיימות והסיכונים

- א. הקטנת שטח תא המעלית, כתוצאה מהוספת המסך.
- ב. הגדלת המשקל הכולל של תא המעלית וממילא שינוי אפשרי של איזון המעלית.
- ג. סכנת הישברות המסך ככל שהוא מותקן נמוך מידי - בעיקר בחלקו התחתון.
- ד. שבירת חזית המסך העשויה מזכוכית, במסכים מסוג LCD (בניגוד למסכי TFT שחזיתם עשויה מחומר פלסטי) ופציעת משתמשי המעלית.
- ה. היחלשות חוזק דופן תא המעלית, כאשר לצורך התקנת המסך נפתח פתח לשיקוע המסך בתא.
- ו. הקטנת מירווחים לחלקים נעים של המעלית בניגוד לדרישות התקן והיתכנות לפגיעה של המסך בחלקים חיצוניים נעים של המעלית כאשר נפתח פתח לשיקוע המסך בתא המעלית.
- ז. נפילה של המסך על הנוסעים, כאשר הקיבוע אינו נכון / מספק, במיוחד ככל שהמעלית תיעצר בחרום ובפתאומיות על ידי התקן התפיסה.
- ח. התקנת המסכים על ידי אנשים שאינם מורשים וללא ידיעת חברת השירות.

2. הנחיות לביצוע של התקנת המסכים

- א. התקנת המסך תיעשה אך ורק על ידי חברת השירות של אותם המעליות או בפיקוחה והשגחתה על בעל מקצוע מתאים ובהתאם לקבוע בצו הפיקוח שבסימוכין.
- ב. ההזנה למערכות החשמל המחוברות למסכים / צגי המחשב תהיה עצמאית ללא כל קשר למערכות המעלית.
- ג. חברת השירות תבצע סקר סיכונים מוקדם ובהתייחס בין השאר לאמור בסעיף 1 לעיל, בטרם תאשר את התקנת, מיקום וקיבוע המסך / הצג המיועד להרכבה באותה מעלית.
- ד. מומלץ להימנע ככל האפשר לשנות את מבנה התא ולפתוח פתח בדופן.
- ה. חברת השירות תאשר ותפרט בכתב את התקנת המסך ותמסור עותק לבעל המעלית.
- ו. בודק מוסמך למעליות יציין במפורש בתסקיר הבדיקה של המעלית האם קיים מסך/ צג וכן יציין האם הוצג בפניו האישור של חברת השירות.

3. אכיפה

מפקחי המינהל יפעלו ככל שיידרש בכל הנוגע להתקנת צגים/מסכים בניגוד להנחיה זו.

4. תחילה

תחילת יישומו של נוהל זה החל מיום 1/8/15

ב כ ב ו ד ר ב

ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית
ור. המינהל

העתקים

זאב דיבסק, מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה
מר ניר סידס, מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה