

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GH-101	מחלקת אשפוז טיפוסית 38 מיטות
עמוד 1 מתוך 5	בי"ח כללי - אגף פנימי/כירורגי
15.08.2021	מהדורה 1, תאריך עדכון:

קוד חדר (דפי מידע ומערך)	הערות	סה"כ נטו במ"ר	שטח יח' במ"ר	מס' יחידות	שם החדר	מס'
P-INP-2b	כל החדרים יאפשרו נגישות: (ר' הערה 1) אשפוז בריאטרי: (ר' הערה 2) לינת מלווים (ר' הערה 3) הכנות נוספות (ר' הערה 4)	250	25	10	חדר אשפוז ל - 2 מיטות	1
P-INP-1bB	אפשרית הוספת מיטה אחת בכל חדר. מקסימום 9 חדרים. ר' הערות 1, 2, 3, 4	225	25	9	חדר אשפוז ל-1 מיטה מורחב	2
P-INP-BA	במחלקה כירורגית יומר אחד מחדרי אשפוז ל-1 מיטה מורחב לחדר מטיפוס זה. ר' הערה 2.	0	25	0	חדר אשפוז בריאטרי	3
P-INP-1bA	ר' הערות 1, 2, 3, 4	28	14	2	חדר אשפוז ל - 1 מיטה	4
P-ISON	שטח המבואה לא יפחת מ 4 מ"ר. אין לשלב חדרי בידוד תת+ על לחץ! הכניסה לשירותים מתוך החדר	25	25	1	חדר בידוד (תת לחץ) כולל מבואה	5
P-INT-6b	כולל עמדת השגחה. העמדות יופרדו במחיצות קבועות. לחדר יוצמדו 2 יחידות מקלחת ושירותים	100	100	1	חדר טיפול מוגבר ל - 6 מיטות	6
P-BTH	לכל חדר אשפוז. (הכניסה לשירותים מתוך החדר, כולל בח' בידוד) כל החדרים יאפשרו נגישות (1). בטיפול מוגבר ל-6 מיטות - 2 יחידות. חדר אחד יותאם למאפייני האוכלוסייה.	120	5	24	יחידת שירותים ומקלחת צמוד לחדר אשפוז.	7

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GH-001	מחלקת אשפוז טיפוסית 38 מיטות
עמוד 2 מתוך 5	בי"ח כללי - אגף פנימי/כירורגי
15.08.2021	מהדורה 1, תאריך עדכון:

קוד חדר (דפי מידע ומערך)	הערות	סה"כ נטו במ"ר	שטח יח' במ"ר	מס' יחידות	שם החדר	מס'
G-DRM	משולב בשולחנות אוכל. אפשר לובי משותף ל-2 מחלקות בקומה בשטח 60 מ"ר. מחושב לפי 30 מטופלים X 1.5 מ"ר.	45	45	1	כניסה ראשית למחלקה ואולם יום למאושפדים ולמשפחות	8
G-TLT	גברים/נשים - 2 מ"ר, נגיש - 3 מ"ר אפשרי משותף במבואה קומתית.	5	2+3	2	שרותי קהל	9
T-NRST	3 עמדות, מתוכן אחת עמדת מזכירות	15	15	1	מוקד שליטה מחלקתי (תחנת אחיות)	10
T-NRSW	2 עמדות כתיבת דו"חות. יש להגדיר צרכים פרטניים מול צוות הסיעוד.	12	12	1	חדר עבודת אחיות	11
T-MED	עם גישה מבוקרת מחדר/ תחנת אחיות	10	10	1	חדר תרופות	12
S-STFRM	מטבחון צוות	12	12	1	חדר צוות	13
T-TRT	יש לאפיין צרכים מול המוסד. בקרבת תחנת האחיות.	14	14	1	חדר טיפולים / קבלה	14
L-KTCW	יש להתאים שטח לפי שיטת תפעול ועמידה בהפרדות הנדרשות	14	14	1	מטבח חימום וחלוקה מחלקתי	15
L-BPN	השטח יותאם לשיטת הפעילות. דרושה הפרדת נקי-מלוכלך.	9	9	1	חדר כלים וסירים	16
L-SCLIN	לפי שיטת תפעול- אפשר גם בנישות לעגלות.	6	6	1	אחסון לבנים	17
L-STU		8	8	1	ציוד משקי	18
L-STM		8	8	1	ציוד רפואי מתכלה	19

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GH-001	מחלקת אשפוז טיפוסית 38 מיטות
עמוד 3 מתוך 5	בי"ח כללי - אגף פנימי/כירורגי
15.08.2021	מהדורה 1, תאריך עדכון:

קוד חדר (דפי מידע ומערך)	הערות	סה"כ נטו במ"ר	שטח יח' במ"ר	מס' יחידות	שם החדר	מס'
	בסמוך לחדר תרופות, אפשר בנישה/ ארון מאובטח.	4	4	1	תמיסות	20
L-SEQP	כולל טעינת מכשור	8	8	1	חדר מכשור רפואי	21
	במחלקות אורתופדיות יש להכפיל.	5	5	1	גומחה (נישה) לאלונקה וכסאות גלגלים	22
T-XRM	יכול להיות משותף לשתי מחלקות.	2	2	1	רנטגן נייד	23
	בפיקוח תחנת האחיות.	0	0	1	פתרון להדלקת נרות	24
T-RSC	במקום נגיש ללא נעילה/ בקרת כניסה.	0	0	1	עגלת החייאה	25
	יש להתאים לצרכי המחלקה. בקרבת עבודת הצוות, כולל טעינה.	0	0	2	נישות לעגלות	26
L-JCL		4	4	1	חדר ניקיון	27
	יש להתאים לציווד הקיים+ חשמל, מים וביוב	3	3	1	נישה לעגלת שטיפה	28
L-DLIN	כולל שרוול אנכי לפינוי (אפשרי משותף לשתי מחלקות בקומה). כולל שטח לכביסה זיהומית.	4	4	1	חדר כביסה מלוכלכת	29
L-WST	כולל שרוול אנכי לפינוי (אפשרי משותף לשתי מחלקות בקומה). יש לתאם מול המוסד שטח דרוש להפרדת פסולת לפי זרמים.	4	4	1	חדר אשפה	30
S-NRSOF		12	12	1	חדר אחות אחראית	31
S-DOF		14	14	1	חדר מנהל מחלקה	32
S-OFF		10	10	1	חדר מזכירות	33

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GH-001	מחלקת אשפוז טיפוסית 38 מיטות
עמוד 4 מתוך 5	בי"ח כללי - אגף פנימי/כירורגי
15.08.2021	מהדורה 1, תאריך עדכון:

קוד חדר (דפי מידע ומערך)	הערות	סה"כ נטו במ"ר	שטח יח' במ"ר	מס' יחידות	שם החדר	מס'
S-DOF		36	12	3	חדר סגן מנהל / רופא בכיר	34
S-OCL	שירותים+ חדר ראשון נגיש.	10	10	1	חדר רופא תורן	35
S-BTHOC	נגיש	5	5	1	שירותים צמודים לחדר רופא תורן	36
S-INTR	ל - 4 עמדות עבודה. דרושה הגדרת כמות עובדים במשמרת	14	14	1	חדר רופאים	37
T-GEN		10	10	1	חדר עובד סוציאלי	38
S-MTG	אפשר משותף ל-2 מחלקות בקומה בשטח 30 מ"ר.	20	20	1	חדר ישיבות	39
S-SEM		20	20	1	חדר סמינרים וסטודנטים	40
S-KTC	באגף מינהלת המחלקה. אופציונאלי	2	2	1	פינת מטבחון	41
S-LCKR	ניתן לאחד בין מחלקות. יש להתאים ליחס גברים- נשים	30	15	2	מלתחות צוות (כולל תא מקלחת ותא שירותים)	42
S-TLT	באגף מינהלת המחלקה	3	3	1	שירותי צוות	43
	חלק מהפונקציות יכולות להיות משותפות/קומתיות - תלוי תכנון ומקום.	20	20	*	מערכות: חשמל, תקשורת מחשבים, תקשורת טלפוניה, גזים רפואיים, מ"א	44
		1146			סה"כ שטח נטו	

סעיפים משלימים:

א. הפרוגרמה מציגה את הצרכים למחלקות אשפוז חדשות ומתאימה למחלקות פנימיות וכירורגיות, בכל פרויקט יש להתאים את הפרוגרמה לצרכי המחלקה הפרטנית מול הנהלת המוסד ולאשרה מול משרד הבריאות (אגף תכנון)

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GH-001	מחלקת אשפוז טיפוסית 38 מיטות
עמוד 5 מתוך 5	בי"ח כללי - אגף פנימי/כירורגי
15.08.2021	מהדורה 1, תאריך עדכון:

- ב. הפרוגרמה נבנתה ל 38 מיטות בתקן. התשתית הפיזית תומכת באפשרות להוסיף עד 9 מיטות בעומסי אשפוז, תוך שמירה על סטנדרט האשפוז.
- ג. הפרוגרמה מציגה שטחי נטו בלבד. על זה יתווסף מקדם ברוטו נטו מחלקתי בשיעור של כ 1.7 בתכנון יעיל.
- מעבר לשטחים אלו, יש לקחת בחשבון שטחים נוספים ברמת הבנין עבור מערכות תנועה בינייניות, לוביים ושטחים טכנים.
- ד. ניתן להציע איחוד פונקציות לוגיסטיות ומינהלתיות עבור שתי מחלקות הנמצאות בקומה אחת, בכפוף לאישור פרוגרמטי והצגת התכנון המוצע לאישור משרד הבריאות כאמור לעיל.
- ה. יש לבצע התאמה של הפרוגרמה לתקנות ותקנים נוספים, לרבות תקנות הנגישות (בהתאמה למבנה קיים/ חדש), מיגון, בטיחות וכו'.

הערה 1: חדר נגיש- יתאפשר רדיוס סיבוב נקי לכיסא גלגלים של 170 ס"מ במרחב החדר. יחידת מקלחת ושירותים נגישה - רדיוס סיבוב נקי של 170 ס"מ וסידור קבועות. השלמת אבזור מלאה תתבצע בחדרים שיוגדרו עם נגישות מיוחדת ולא פחות מהנדרש בתקנות.

הערה 2: חדר למאושפז בריאטרי- 'יותאם חדר אשפוז ל-1 מיטה מוגדל- אחד בכל מח' כירורגית וכן חדר אחד בכל בית-חולים במחלקת אשפוז פנימי. ההתאמות כוללות מיטה מוגדלת, מנוף תקרתי לשירותים, דלתות מורחבות וריהוט מותאם. משקל לאישור קונסטרוקטור. ר' קובץ הנחיות 'אשפוז- בריאטרי RDS_RLS P-INP-BA'

הערה 3: כורסה נפתחת/ פתרון ללינת מלווים- דרושה בכל חדר למאושפז בודד, ולפחות אחת בכל חדר לשני מאושפזים. במחלקות ילדים יש לספק פתרון ל-100% מהמיטות. במצב פתוח ללינה יש להבטיח מעבר נקי למיטת המטופל ברוחב 60 ס"מ לפחות.

הערה 4: בתכנון חדרי האשפוז, יש לבצע התאמת בין אופי המטופלים לתשתית (לדוגמה, לאפיין הכנות לחיבור מכונת דיאליזה למספר מיטות בהתאם לצורך)

מסמכים משלימים לפרוגרמה:

- מסמך (קובץ) הנחיות לתכנון מחלקות אשפוז.
- מסמך (קובץ) הנחיות לאלמנטים סטנדרטיים בסביבת האשפוז GEN_P-1.
- מסמך (קובץ) הנחיות לאלמנטים סטנדרטיים בסביבת הטיפול GEN_T-1.
- מסמך (קבצי) הנחיות משולבים הכוללים דף מידע לחדר (RDS) ותרשים מערך לחדר (RLS) כפי שרשום עבור כל חלל.