

משרד העבודה והרווחה אגף הפיקוח על העבודה

ירושלים 21.3.02
תיק: גגות שבירים

לכבוד
אנני מאיר גוטסמן
סגן מנהל מרכז המידע
המוסד לבטיחות ולגהות
info@osh.org.il

הנדון: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986
סימוכין: שיחתנו מהיום

1. השאלה מתייחסת לניסוח סעיף 7 לתקנות (שילוט), בו מוזכרים "מקומות הגישה נהעליה לגג", בהם יש להתקין את שילוט האזהרה.
2. על פי הבנתי, אם אין מקום גישה ועליה מוגדר, בו יש להתקין את השלט, אזי יש לתלות שלטים במקומות, שיש להניח ששימונו את הסולם (לדוגמה ליד מתקן על הגג, הדורש טיפול וכדומה).
3. היה ואין מתקן על הגג, יש לתלות שלט על כל ארבע הקירות של המבנה ובאופן כזה, שהוא נראה כל אדם שעומד לעלות על הגג למטרה כלשהי (לדוגמה להחלפת לוחות).
4. אוסיף וציין את החשיבות להתקין את השלטים ולהדריך את אלה שעלולים לדרוך על גג אסבסט, הרי עד עצם היום הזה אנו עדים לתאונות לא מעטות של נפילה דרך גג שביר, בחלקן חמורות ואף קטלניות.

בכבוד רב



אנני פטר מגנוס
מפקח עבודה ראשי

העתק: מר זאב דיבסק, מרכז בטיחות ארצי

מסמך: שילוט גגות שבירים