



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 10

אישור תקינות מערכת שליטה בעשן

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.36 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: _____

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
באמצעות דוא"ל tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:															
מס' תיק ברשות הכבאות				שם העסק				מהות העסק				ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז			
כתובת הנכס/עסק:															
יישוב				רחוב/ גוש, חלקה, מגרש				מס' בית				מיקוד			
												ת"ד			
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:															
שם מלא				תפקיד				מס' טלפון נייד				כתובת דואר אלקטרוני			

א. אני הח"מ (שם מלא): _____ ת.ז. _____ מזהיר כי:

- (1) אני מוסמך לתת אישור זה בהתאם להוראות כל דין, אני בעל ידע מקצועי, הכשרה וניסיון המתאימים למתן אישור זה, לרבות בקיאות בהוראות הדין, בתקנים ובהנחיות הנוגעים לעניין והנני (יש לסמן את המתאים):
- ☐ מהנדס רשום, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, בענף מכונות (להלן – **מהנדס מכונות**);
- ☐ הנדסאי רשום כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, בענף מכונות (להלן – **הנדסאי מכונות**);
- ☐ בעל תפקיד במעבדה שהוסמכה על-ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, על-פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997, בתחומים ובסוגי בדיקות שלגביהם ניתן אישור זה (להלן – **מעבדה מוסמכת**);
- ☐ בעל תו תקן (היתר לסמן מצרך בתו תקן לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי"ג-1953) לתחזוקת מערכות בתחום שלגביו ניתן אישור זה, או מועסק בחברה בעלת תו תקן כאמור (להלן – **בעל תו תקן**);

*יש לצרף כל רישיון, אישור ותעודת המעידים על הכשירות וההסמכה הרלוונטית

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 10 נכסים/רישוי)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 0772704121 *4964 דוא"ל tservice@102.gov.il



(2) בנכס מותקנת מערכת שליטה בעשן הנדרשת לעמוד בתקנים המפורטים להלן (יש לסמן בהתאם לתקנים הרלוונטיים):

- ☐ תקן ישראלי ת"י 1001 חלק 2.2 - בטיחות אש בבניינים : מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים, אטריוםים וחללים גדולים דומים ;
- ☐ תקן ישראלי ת"י 1001 חלק 2.4 - בטיחות אש בבניינים : מערכות פינוי עשן בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים ;
- ☐ תקן ישראלי ת"י 1001 חלק 3 - בטיחות אש בבניינים : מדפי אש ;
- ☐ תקן ישראלי ת"י 1001 חלק 4 - בטיחות אש בבניינים : מדפי עשן ;
- ☐ אחר, פרט : _____ ;

(3) בתאריך: _____ ביקרתי בעסק/נכס המפורט לעיל. לאחר שביצעתי את הבדיקות והבחינות הנדרשות לפי הוראות הדין, התקנים שפירטתי בסעיף (2) לעיל וההנחיות הנוגעים לעניין, ולפי שיקול דעתי המקצועי אני מאשר בזאת כי מערכת השליטה בעשן על כל חלקיה לרבות אביזרי קצה וכבילה נבדקה ונמצאה תקינה.

הערות בדיקה

**** אישור לעניין תקן 1001 חלק 2.2 יינתן על-ידי מהנדס מכוונות, מעבדה מוסמכת או בעל תו תקן ;**
אישור לעניין תקן 1001 חלק 2.4 יינתן על-ידי מהנדס מכוונות, מעבדה מוסמכת או בעל תו תקן ;
אישור לעניין תקן 1001 חלק 3 יינתן על-ידי מהנדס מכוונות, הנדסאי מכוונות, מעבדה מוסמכת או בעל תו תקן ;
אישור לעניין תקן 1001 חלק 4 יינתן על-ידי מהנדס מכוונות, הנדסאי מכוונות, מעבדה מוסמכת או בעל תו תקן ;
אישור לעניין מערכת שליטה בעשן אחרת יינתן על-ידי מהנדס מכוונות, הנדסאי מכוונות, מעבדה מוסמכת או בעל תו תקן ;

חתימת הבודק/ת: _____



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



(אם הבודק מועסק ע"י חברה/מעבדה)

שם החברה/מעבדה: _____ חתימה וחותמת החברה/מעבדה: _____

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 10 נכסים/רישוי)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 0772704121 *4964 דוא"ל tservice@102.gov.il