הרשות הארצית לכבאות והצלה

פריט 7.7י – עינוג ציבורי – יריד מזון: לעניין יריד שאין בו שימוש באש גלויה המתקיים תחת כיפת השמיים בלבד, המיועד ל- 500 איש לכל היותר וששטחו אינו עולה על 1,000 מ"ר ועונה על תנאי "אישור על יסוד תצהיר" בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013

1. <u>הוראות חוק הנוגעות לעניין</u>

1.1 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, והתקנות על פיו.

1.2 דיני התכנון והבנייה, לרבות חלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 – בטיחות אש בבניינים.

1.3 חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), והתקנות על פיו.

2. <u>הגדרות</u>

2.1 "**אוהל**" - מבנה שהמעטפת שלו, כולה או חלקה, עשויה מחומר גמיש הנתמך על ידי קונסטרוקציה כגון קורות, עמודים, מוטות או קשתות, או על ידי חבל או כבלים, או שניהם;

2.2 "**ברז כיבוי אש**" - ברז לכיבוי אש המתאים לתקן ישראלי ת"י 448 - הידרנט לכיבוי אש, על חלקיו.

2.3 "**סידורי בטיחות אש והצלה**" – לרבות אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן ארעי, והמיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה:

(1) מניעת דליקות והתפשטותן.

(2) כיבוי דליקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות.

(3) מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם.

(4) הצלת חיי אדם ורכוש.

(5) דרכי התקשרות.

(6) כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.

2.4 "**גורם מוסמך**" – אחד מאלה:

נושא	גורם מוסמך
תקינות מטפים מיטלטלים	תחזוקאי או מבקר מטפים מורשה, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 129, חלק 1 – מטפים מיטלטלים: תחזוקה.
התאמה ותקינות של מערכת הגז לתקן ישראלי ת"י 158 – מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)	בעל רישיון בתוקף לעבודת גפ"מ לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.
תקינות מערכת החשמל ותאורת החירום	בעל רישיון בתוקף לעבודות חשמל לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954 ותקנותיו, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.

2.5 "**נותן האישור**" – לעניין פרק זה, עובד רשות הכבאות וההצלה, שהוסמך לכך על ידי השר לביטחון פנים.

2.6 "**ציוד כיבוי**" – ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ולמניעתן.

2.7 "**תקן ישראלי (ת"י)**" – תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים.

3. <u>כללי</u>

3.1 מפרט זה מתייחס לדרישות הבסיסיות בנושא סידורי בטיחות אש, שהן חיוניות לצמצום הסכנה לחיים ולרכוש באירוע כבאות והצלה. ביצועו אינו מבטיח מניעת דליקות ונזקיהן. בעל העסק יפעיל את העסק בכל עת, תוך כדי נקיטה והתקנה של סידורי בטיחות אש והצלה ההולמים את היקף הפעילות בעסק, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בו, מספר השוהים בו, מיקומו ושטחו, לפי כל דין ולכל הפחות לפי מפרט זה.

3.2 אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין, לרבות דיני התכנון והבנייה.

3.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 3.1 ו-3.2, אין בהוראות מפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות בדיני התכנון והבנייה לצורך קבלת היתר בנייה או ההוראות לעניין המשך אכלוס הנכס. בכל מקום במפרט שיש בו התייחסות לדרישות הנוגעות לבטיחות אש בעסק, יש לראותן כנוספות על דרישותיהן של תקנות אלה.

3.4 אם דיני התכנון והבנייה אינם מתקיימים בעסק, חובה ליידע על כך את רשות הכבאות וההצלה, ועשויות לחול לגביו דרישות נוספות בהתאם לקביעתו של נותן האישור, עד להסדרת עמידתו בהוראות דיני התכנון והבנייה.

3.5 הפניות במפרט לתקן ישראלי (ת"י) מחייבות התאמה מלאה בין מבנה העסק, תכולתו וסידורי בטיחות האש וההצלה הקיימים בו, לבין הדרישות הקבועות בתקן. בעל העסק או מי שמונה מטעמו לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן ולוודא התאמה מלאה של העסק כנדרש.

3.6 הדרישות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק. בעל העסק אחראי לכך שלא יתבצעו בו שינויים העומדים בסתירה להוראות המפרט ולתנאי הרישיון.

3.7 תחזוקת סידורי בטיחות אש והצלה:

(1) סידורי בטיחות אש והצלה יימצאו בכל עת במצב תקין. בעל רישיון העסק יוודא את הביצוע של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך זה (להלן – תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה).

(2) תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי (ת"י) התקף והוראות היצרן. אם נותן האישור נתן הוראות נוספות – גם בהתאם להוראות אלה.

3.8 תיקון הוראות הנציב שמפרט זה מפנה אליהן יחול על העסק בהתאם להוראות סעיף 4ג7 לחוק רישוי עסקים.

4. <u>דרכי גישה</u>

4.1. העסק ימוקם במרחק העולה על 30 מטרים ממקום המשמש להחסנה או לייצור של חומרים רעילים, מתלקחים, רדיואקטיביים או חומרים מסוכנים דומים, למעט צובר גז שהוטמן בהתאם לתקן הישראלי ת"י 158: מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים, ולמעט מכלי דלק שהותקנו בהתאם לתקנות רישוי עסקים, (אחסנת נפט), התשל"ז-1976.

4.2. העסק ימוקם באופן שגישת הציבור אליו וממנו תהיה נפרדת מדרכי הגישה והיציאה של רכב ביטחון.

4.3. דרכי הגישה לעסק יהיה פנויים מכל מכשול.

5. <u>עמידות אש בעסק הנמצא תחת כיפת השמיים</u>

5.1. יריעות אוהלים ויריעות המשמשות להצללה שהוצבו על ידי העסק הנמצא תחת כיפת השמיים, יעמדו בתקן ישראלי ת"י 5093 דליקות של וילונות לשימוש ציבורי ומוסדי (אם קיים אוהל).

6. <u>שילוט</u>

6.1. בעסק יותקנו שלטים שבהם נכתב: "יציאה" או "יציאת חירום" מעל פתחי היציאה. יותקן שילוט מורה על מעברים המוליכים ליציאה. יותקן שילוט תקני לציון לוח חשמל, עמדות כיבוי אש, מתקני בטיחות.

7. <u>דרכי מוצא בעסק הנמצא תחת כיפת השמיים</u>

7.1 פתחי יציאה באזור מגודר:

(1) בעסק בתפוסה עד 100 איש, רוחב פתח היציאה לא יפחת מ-0.90 מטר נטו לפחות.

(2) בעסק בתפוסה מעל 100 איש, רוחב פתח היציאה לא יפחת מ-1.10 מטר נטו לפחות.

(3) בעסק המיועד להכיל עד 50 איש, יהיה פתח יציאה אחד.

(4) בעסק המיועד להכיל מעל 50 איש אך לא יותר מ-500 איש, יהיו לפחות שני פתחי יציאה וכיוון הפתיחה של פתחי יציאה יהיה כלפי כיוון המילוט.

(5) בעסק המיועד להכיל מעל 500 איש, יהיו לפחות שלושה פתחי יציאה וכיוון הפתיחה של פתחי יציאה יהיה כלפי כיוון המילוט.

7.2 דרכי המוצא, לרבות פתחי היציאה, יהיו פנויים מכל מכשול בכל עת.

8. <u>אספקת מים (כולל ברזי כיבוי)</u>

8.1. בעסק ליד הכניסה יותקן ברז כיבוי אש בקוטר "3 וברזים נוספים שיותקנו על קו רשת המים העירונית במרחק שלא יעלה על 100 מטרים האחד מהשני.

9. <u>ציוד כיבוי</u>

9.1. בכניסה למתחם בסמוך לעמדת השמירה יותרקן ארון כיבוי אש.

9.2. ארון כיבוי אש תכיל:

(1) 4 זרנוקים בקוטר "2 באורך 15 מ' כל אחד.

(2) מזנק בקוטר "2.

(3) מעבר שטורץ תקני מ-"3 ל-"2.

(4) מפתח לברז כיבוי.

הציוד יאוחסן בארון שמידותיו לא יפחתו מ: גובה 120 ס"מ, רוחב 80 ס"מ, ועומק 30 ס"מ.

על הארון יותקן שלט פולט אור שבו ייכתב: "ארון כיבוי אש".

9.3. בין כל שני דוכנים צמודים יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של 6 ק"ג. אחד המטפים יוצב בקרבת לוח החשמל (אם קיים).

9.4. בדיקת מטפי הכיבוי ותחזוקתם תתבצע לפי האמור בתקן ישראלי ת"י 129, חלק 1 מטפים מיטלטלים: תחזוקה.

10. <u>מערכת חשמל (אם קיימת)</u>

10.1. מערכת החשמל המותקנת במקום תתוכנן ותבוצע בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד-1954 (להלן – חוק החשמל) ותקנותיו.

10.2. על לוחות החשמל יותקן שלט פולט אור שבו ייכתב: "חשמל, לא לכבות במים".

10.3. מערכת החשמל תיבדק אחת לחמש שנים.

11. <u>אישורים</u>

11.1. בעל העסק ישמור בשטח העסק בכל עת את המסמכים המפורטים להלן ויציגם או ימסרם לנותן האישור לבדוק האם העסק עומד בדרישות לעיל:

(1) אישור מגורם מוסמך שמטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 129, חלק 1 – מטפים מיטלטלים: תחזוקה ונמצאו תקינים.

(2) אישור כי עמדות כיבוי האש תקינות ושמישות וכי גלגילון שהותקן לאחר 1.6.2013 נבדק בהתאם לתקן ישראלי ת"י 2206, חלק 2 - גלגילון לכיבוי אש - דרישות תכן, התקנה ותחזוקה.

אישור מגורם מוסמך, כי מערכת החשמל המותקנת במקום נבדקה ונמצאה תקינה בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, כולל תאורות החירום המותקנות במקום. על האישור לכלול התייחסות למיקומו של מפסק חשמל ראשי לשעת חירום (אם קיים) ולתקינותו, וכן טבלה המפרטת את מיקומם של לוחות החשמל, את מספרם ואת גודל החיבור באמפר של כל לוח (אם מערכת חשמל קיימת).

(3) אישור עמידות בד אוהל או יריעת הצללה בתקן ישראלי ת"י 5093 דליקות של וילונות לשימוש ציבורי ומוסדי (אם קיים אוהל).

(4) אישור על בדיקת התאמתה ותקינותה של מערכת הגז לדרישות תקן ישראלי ת"י 158 – מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ). את האישור ייתן בעל רישיון לעבודת גפ"מ לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) תשס"ו-2006, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.

12. <u>נספחים</u>

את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה כולל תיקיית טפסים אחידים לאישורים ניתן למצוא באתר הרשות הארצית לכבאות והצלה ולהורידם ממנו.