



כבאות והצלה לישראל לשכת הנציב



ט"ו באייר תשע"ט
20 במאי 2019
5750-0191-2019-070586

צו על איסור הדלקת מדורות במועד ובאיזורים מסוימים

לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה – 2015

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה – 2015¹ (להלן – התקנות), בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני אוסר על הדלקת מדורות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים, מיום ד' 22 במאי, 2019 (יז' באייר, התשע"ט) שעה 08:00 ועד ליום ו' 24 במאי, 2019 (יט' באייר, התשע"ט) שעה 20:00 בכל רחבי ישראל, למעט:

- א. באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 25 (כביש נחל עוז - צומת הערבה).
 - ב. באזורים שהוכשרו למטרת הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח על ידי הרשויות המקומיות, וקיבלו אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה ובכפוף לתנאים המיוחדים המפורטים להלן.
במקומות בהם הותרה הדלקת מדורות כמפורט לעיל, ההדלקה תעשה בכפוף למפורט להלן:
- (1) מדורה המצויה בתוך גומה באדמה - בהתאם לקבוע בתקנה 3(1) לתקנות אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
 - (2) מדורה שאינה בתוך גומה -
 - א. המרחק בין מדורה ליער - יעלה על 500 מטר.
 - ב. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
 - ג. המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק - יעלה על 60 מטרים.
 - ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון - יעלה על 20 מטרים.
 - ה. המרחק בין מדורה למבנה - יעלה על 60 מטרים.
 - ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על 8 מטרים.
 - ז. גודל בסיס מדורה לא יעלה על 3 מטרים. גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.5 מטרים מגובה הקרקע.
 - (3) צו זה בא להוסיף על הוראות התקנות, ולא לגרוע מהן, ונדרש להקפיד על מילויין.
 - (4) לגבי אתר מירון, ייקבעו תנאים מיוחדים על ידי מפקד מחוז צפון.


דדי שמחי,
נציב כבאות והצלה לישראל

¹ ק"ת התשע"ה, עמ' 836