



כבאות והצלה לישראל לשכת הנציב



י"ז באייר תשע"ח
02 במאי 2018
5750-0191-2018-065652

הנדון: החלטה על מועד ואזור אסורים למדורות

לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה-2015

מתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה-2015¹ (להלן- התקנות), בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני אוסר על הדלקת מדורות שאינן עומדות בתנאים המפורטים להלן, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים, החל מיום רביעי 2.5.2018 (י"ז אייר התשע"ח) בשעה 15:00 ועד ליום חמישי 3.5.18 (י"ח אייר התשע"ח) בשעה 20:00 בכל רחבי הארץ.

להלן פירוט התנאים המיוחדים למועד זה להדלקת מדורות:
א. בכלל אזורי הארץ למעט המנויים בסעיף ב' להלן:

- 1) מדורה המצויה בתוך גומה באדמה- בהתאם לקבוע בתקנה 3(1) לתקנות אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
- 2) מדורה שאינה בתוך גומה-
 - א. המרחק בין המדורה ליער וחורש - יעלה על 300 מטרים.
 - ב. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
 - ג. המרחק בין המדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 60 מטרים.
 - ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון- יעלה על 20 מטרים.
 - ה. המרחק בין מדורה למבנה- יעלה על 40 מטרים.
 - ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על 6 מטרים.
 - ז. גודל בסיס המדורה לא יעלה על 3 מטרים, גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.5 מטרים מגובה הקרקע.
- 3) צו זה בא להוסיף על הוראות התקנות, ולא לגרוע מהן, ונדרש להקפיד על מילויין.

ב. באזורים המפורטים בהמשך הצו:

- 1) מדורה המצויה בתוך גומה באדמה- בהתאם לקבוע בתקנה 3(1) לתקנות אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
- 2) מדורה שאינה בתוך גומה-
 - א. המרחק בין המדורה ליער- יעלה על 500 מ"ר.
 - ב. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
 - ג. המרחק בין המדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 60 מטרים.
 - ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון- יעלה על 20 מטרים.
 - ה. המרחק בין מדורה למבנה- יעלה על 60 מטרים.
 - ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על 8 מטרים.
 - ז. גודל בסיס המדורה לא יעלה על 3 מטרים, גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.5 מטרים מגובה הקרקע.

¹ ק"ת התשע"ה, עמ' 836



כבאות והצלה לישראל לשכת הנציב



3) צו זה בא להוסיף על הוראות התקנות, ולא לגרוע מהן, ונדרש להקפיד על מילוין.

4) להלן האיזורים:

- ז. הכרמל: מע' לכביש 75, צפונית ומערבית לכביש 70, מזרחית לכביש 4
- ח. הרי הצפון: צפונית לכביש 77 וכביש 79, מזרחית לכביש 4, מערבית לכביש 90. ורמה"ג
- ט. הרי המרכז: מזרחית לכביש 38, צפונית לכביש 35, דרומית ל443. והשומרון.

לגבי אתר מירון, ייקבעו תנאים מיוחדים על ידי מפקד מחוז צפון.

דדי שמחי, רב טפסר
נציב כבאות והצלה

2.05.2018
(י"ז אייר, התשע"ח)



כבאות והצלה לישראל לשכת הנציב

