

**החלטה - תיקונים לאמת מידה 2כ35(יב) "מסלול מהיר לחיבור מתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית או מיתקן אגירה לחיבור חדש"**

שלום רב,

למסמך זה מצורפים החלקים הבאים :

1. דף נלווה.
2. החלטה לפרסום.

## דף נלווה

### תיאור ההחלטה:

לאפשר הגשת בקשה למסלול המהיר גם למבנים שטרם חוברו לרשת החשמל, כדי שהקמת מיתקן הייצור או מיתקן האגירה יתבצעו במהלך הבניה של המבנה ויחוברו לרשת ביחד עם קבלת החיבור הצרכני.

**החלטת רשות החשמל משיבה 693 מיום 29.07.2024**

**החלטה מס' 69307- תיקונים לאמת מידה 2כ35(יב) "מסלול מהיר לחיבור מתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית או מיתקן אגירה לחיבור חדש"**

בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996, ויתר סמכויותיה לפי כל דין, ולאחר שימוע כדין, מחליטה בזאת רשות החשמל (להלן – "הרשות") על תיקונים לאמת מידה 2כ35(יב) "מסלול מהיר לחיבור מתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית או מיתקן אגירה לחיבור חדש" - כדלקמן:

1. אמת המידה המעודכנת מצורפת כנספח להחלטה זו.
2. תחילה ותחולה: אמות המידה ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות או בתוך חצי שנה מיום קבלת ההחלטה, לפי המאוחר.

**ביאורים:**

- (1) החלטת ממשלה מס' 175 מיום 24.2.2023 בעניין "קידום תשתיות לאומיות" הטילה חובה על שר הפנים לתקן את תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת קיימה) - התש"ף 2020 כך שבניין חדש שאינו למגורים, לרבות חניון אשר שטח הגג שלו עולה על 250 מ"ר, יידרש להתקין מערכת לייצור אנרגיה מתחדשת לשימוש הבניין בהתאם לתנאים שייקבעו בתקנות אלו, כתנאי לקבלת תעודת גמר (להלן: "החלטת הממשלה").
- (2) כיום, הקמת מיתקן ייצור אנרגיה מתחדשת (פוטו וולטאי) מותנית בהגשת בקשת חיבור ובקבלת תשובת מחלק חיובית. תשובת מחלק ניתנת לאחר בדיקה האם קיים מקום ברשת לקליטת האנרגיה המיוצרת במקום הצרכנות, הן מבחינת מערכת המסירה והן מבחינת רשת החלוקה. במקרים בהם אין מקום ברשת לתקבל תשובת מחלק שלילית שמשמעותה שלא ניתן להקים את מיתקן הייצור.
- (3) באמות המידה קיים מסלול מהיר המאפשר להקים מיתקן לייצור אנרגיה מתחדשת - פוטו וולטאי בגודל של 10 קו"א תוך צמצום הבירוקרטיה באופן המבטיח תשובת מחלק חיובית ובלבד שהבקשה עומדת בקריטריונים הקבועים באמת המידה. מסלול זה מייצר ודאות לחיבור מתקן ייצור כאמור לרשת.
- (4) אחד הקריטריונים להקמת מתקן כאמור הוא שהמיתקן יוקם על מבנה שמחובר כבר לרשת החשמל, קריטריון נוסף הוא שהמבנה הוקם כדין. קריטריונים אלו לא מאפשרים הגשת בקשה למבנה חדש במסלול מהיר ובכך גם מקשים על יישום החלטת הממשלה.
- (5) לאחר בחינת הנושא וקבלת התייחסות חברת החשמל, הוחלט לאפשר הגשת בקשה להצטרפות למסלול המהיר גם טרם חיבור המבנה לרשת החשמל (אך לאחר שאושר הסכם

התיאום הטכני) ובתנאי שבמועד סנכרון המתקן יתקבל אישור כי מתקן הייצור הוקם כדין (טופס 4 או העתק מטופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר שניתן לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה).

(6) פתיחת אפשרות זו צפויה לתרום לשילוב אנרגיות מתחדשות בשלבי ההקמה של מבנים ובכך לסייע ביישום יעדי הממשלה באנרגיה מתחדשת, לאפשר לחברת החשמל להיערך טוב יותר מבחינת החיבור לחשמל ולמקסם את התועלות למקומות צריכה הכוללים ייצור באופן משולב.

(7) יובהר כי על מבקש החיבור לדאוג להגיש את בקשתו לחיבור המתקן באמצעות המסלול המהיר בהתאם למועדים הקבועים באסדרה וזאת בכדי שתשובת המחלק לא תפוג בטרם מועד סנכרון המתקן.

(8) בהתאם לאמת המידה המחלק נדרש להעביר למבקש רשימה של מסמכים אותם הוא נדרש להגיש כתנאי לסנכרון. מכיוון שהמסמכים זהים למסמכים שנדרש להגיש במסגרת בקשה להקמת מתקן ייצור פוטו וולטאי במסלול הרגיל הוחלט להפנות לאמת מידה 35כ4(ד) במקום לפרט את הרשימה גם באמת מידה זו. כמו כן, הוחלט להתאים את מספר הימים המקסימלי בהם מחויב המבקש להגיש את המסמכים כתנאי לסנכרון למספר הימים הקיים במסלול רגיל.

(9) בהחלטה 63305 נקבע כי החברה תבחן במהלך ה-24 חודשים הראשונים מיום ההחלטה את השפעת חיבור מיתקנים בגודל חיבור של עד 15 קו"א במסלול מהיר על הרשת. נקבע כי ככל שתוצאות הבחינה יצביעו על כך שניתן להגדיל את ההספק ל-15 קו"א הרשות תעדכן את ההחלטה.

(10) בשנה וחצי האחרונות חברת החשמל ביצעה בחינה כאמור בשני שלבים. תחילה ביצעה החברה פיילוט מצומצם באזורים מוגדרים ולאחר מכן הרחיבה את הפיילוט לכלל הארץ. בסיום הבחינה החברה המליצה להגדיל את ההספק שניתן לחבר במסלול המהיר ל-15 קו"א. לפיכך, הרשות מתקנת את גודל ההספק בהתאם להמלצת החברה.

(11) לאור בקשת החברה לאפשר לה זמן היערכות לפיתוח מערכות מחשב מתאימות אשר יאפשרו הגשת בקשה להקמת מתקן ייצור במסגרת המסלול המהיר גם למבנים חדשים, הוחלט לתת לחברה זמן היערכות של 6 חודשים.

**2.335. הגשת בקשה ותשובת מחלק**

| פרק              | סימן                                       | אמת מידה                     | תחילה | מועד החלטה | ישיבה | החלטה | סטטוס |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| ג': חיבורים לרשת | ג': חיבור או שילוב מיתקן ייצור לרשת החלוקה | 2.335. הגשת בקשה ותשובת מחלק |       | 21.11.18   | 550   | 14    | מאושר |
|                  |                                            |                              |       | 23.12.19   | 572   | 3     | מאושר |
|                  |                                            |                              |       | 18.11.19   | 568   | 4     | מאושר |
|                  |                                            |                              |       | 25.11.20   | 592   | 2     | מאושר |

**(יב) רישום מיתקן ייצור באתר האינטרנט – מסלול מהיר**

(1) על אף האמור בסעיפים (ג) עד (ט1) לאמת מידה זו ובאמות מידה 335 ו-435, למעט סעיפים (ג), (ה) ו-(ז) לאמת מידה 435, מבקש רשאי לחבר או לשלב מיתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או מיתקן אגירה, במסלול מהיר, בהתאם להוראות סעיף זה, אם מתקיימים לגבי הבקשה והמיתקן כל התנאים האלה:

(א) סך ההספק המצרפי של הממירים לכל טכנולוגיה בנקודת החיבור אינו עולה על 15 קו"א;

(ב) נמוך;

(ג) בבקשה לשילוב מתקן – המבנה שעליו יוקם המיתקן הוקם כדין ומבקש החיבור קיבל לגביו טופס 4 לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981, או תעודת גמר כהגדרתה בסעיף 70א לחוק התכנון והבנייה; בבקשה לחיבור מתקן – אושר הסכם התיאום הטכני לפי אמת מידה 35 או 35יג, לפי העניין, לבקשת החיבור למבנה שעליו יוקם המתקן;

(ד) לא נדרשת הגדלת חיבור במקום הצרכנות;

(ה) קיימת כמות פנויה לרישום באסדרה שקבעה הרשות שלגביה נוגעת הבקשה;

(2) כדי לחבר או לשלב מיתקן במסלול מהיר לפי סעיף קטן (1), ירשום המבקש באתר אינטרנט ייעודי של המחלק את כל הפרטים האלה:

- (א) פרטים אישיים;
- (ב) מספר המונה שאליו ישולב המיתקן או מספר ההזמנה לחיבור למבנה, לפי העניין;
- (ג) סוג המיתקן;
- (ד) הספק המיתקן המבוקש;
- (ה) התעריף המבוקש אשר יהיה תעריף שבתוקף שפרסמה הרשות ושניתן לשלם לפיו במסגרת התחשבויות בשיטת תשלום בעבור הזרמה לרשת לפי הוראות אמות מידה אלה.

(3) התקיימו לגבי הבקשה ומיתקן הייצור התנאים המפורטים בסעיף קטן (1), יפיק המחלק למבקש, במעמד הרישום, תשובת מחלק חיובית ואת רשימת המסמכים שהמבקש יידרש להגיש כתנאי לסנכרון בהתאם לאמת מידה 4כ35 (ד) ויצרף לה את הנוסח של ההסכם לרכישת חשמל (PPA);

(4) לתשובת המחלק החיובית ורשימת המסמכים שהמחלק מפיק לפי סעיף קטן (3), יצרף המחלק פירוט תשלומים שהמבקש יידרש לשלם כתנאי לסנכרון שבו מפורטים התשלומים האלה:

(א) תשלום בעד הגשת הבקשה לפי התעריף הקבוע בשורה 14 ללוח תעריפים 1-4.3;

(ב) תשלום בעד החלפת מונה, אם נדרש, בהתאם לסעיף (א)(1)(ב)(1) לאמת מידה 3כ35;

(ג) תשלום בעד בדיקות סנכרון בהתאם לסעיף (א)(1)(ד) לאמת מידה 3כ35;

(ד) אם מבקש החיבור ביקש שבדיקת המיתקן תיעשה בידי המחלק בהתאם לאמור בסעיף (ג) לאמת מידה 4כ35 – תשלום בעד בדיקת מיתקן בהתאם לסעיף (ג) לאמת מידה 4כ35.

(5) מבקש החיבור יגיש למחלק את המסמכים שנדרש להגיש בהתאם לרשימה שהעביר המחלק לפי סעיף קטן (3) וישלם את התשלומים המפורטים בדרישת התשלום שהמחלק העביר לו לפי סעיף קטן (4), לכל המאוחר 30 ימים לפני מועד ההתחייבות לחיבור; הוגשו המסמכים ושולמו התשלומים כאמור, יחולו הוראות סעיף (ה) לאמת



רשות החשמל

מידה 4כ35, והמחלק יפעל לחיבור המיתקן בהקדם ; לא הגיש המבקש את המסמכים  
כאמור או לא שילם את התשלומים כאמור, כולם או חלקם, וחלף המועד להתחייבות  
לחיבור, תבוטל תשובת המחלק החיובית והמבקש יידרש להגיש בקשה חדשה.