



משרד האנרגיה והתשתיות לשכת השר

ג' בכסלו התשפ"ו
23 בנובמבר 2025

לש_270_2025

עקרונות מדיניות – בחינת היקף ואופן הארכת השימור של יחידות ייצור חשמל 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין"

בהתאם לסעיפים 21א ו-57א לחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 (להלן – חוק משק החשמל), לאחר שקיימתי התייעצות עם רשות החשמל, בהמשך להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני מס' ב/116 מיום 3 ביוני 2016, להחלטת ממשלה מס' 3859 מיום 3.6.2018 לעניין "רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל ותיקון החלטות ממשלה" (להלן – החלטת הרפורמה), להחלטת ממשלה מס' 4080 מיום 29.7.2018 לעניין "הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין" (להלן – החלטה 4080), להחלטת ממשלה מס' 2147 מיום 25.8.2024 לעניין "הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין" – תיקון החלטת ממשלה" (להלן – החלטה 2147), להחלטה מיום 12.11.2017 לעניין "עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות", להחלטה מיום 20.11.2019 לעניין "עקרונות מדיניות הפסקה של השימוש בפחם במקטע הייצור במשק החשמל בשגרה עד לשנת 2026" ולהחלטה מיום 2.2.2021 לעניין "עקרונות מדיניות – בחינת היקף ואופן השימור של יחידות ייצור חשמל 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין", אני מחליט על עקרונות מדיניות כדלקמן:

1. לנוכח הצורך בשמירה על אמינות, זמינות ורציפות אספקת החשמל במצב חירום בשנים הקרובות, חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – חברת החשמל) תשמר את יחידות ייצור חשמל 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין" בהתאם למתווה "שימור חס" כמפורט בעמדת רשות החשמל במסגרת ההתייעצות. יחידות ייצור 3-4 ייכנסו לשימור ממועד החתימה על מסמך זה. יחידות 1-2 ייכנסו לשימור ממועד ההפעלה המסחרית של מחזור מ 80 בתחנת הכוח "אורות רבין". תקופת השימור תימשך עד ליום 31.12.2028 (להלן – תקופת השימור).
2. "שימור חס" – מתווה הפעלה שבו היחידות נמצאות במצב כבוי המאפשר התנעה מהירה כך שהחזרה לפעילות מלאה נמשכת בין 3-6.5 ימים. במתווה זה מבוצעת הפעלה תקופתית לבדיקות אחת לרבעון. במשך תקופת השימור משרד האנרגיה והתשתיות ימשיך לעקוב אחר מוכנות המשק למצב חירום ויקדם צעדים להגדלת אמינות יכולת אספקת החשמל במצב חירום.
3. הפעלת יחידות הייצור תיעשה רק בהתאם להנחיית הרשות הייעודית העליונה לאנרגיה, ובהתאם לשיקולים הקבועים בנוהל הפעלה חריגה במצבי סיכון (לפי סעיף 25א(ג) לחוק אוויר נקי), ובשים לב לכללים הקבועים במסמך מצבי הסיכון (לפי סעיף 25א(א) לחוק אוויר נקי), ובכל אחת משנות תקופת השימור יוגבלו היחידות ל-500 שעות בממוצע ליחידה, למעט במצבי סיכון הנובעים מפגיעה ביכולת הייצור בגז טבעי.
4. חברת החשמל תדווח לרשות החשמל על ביצועי היחידות שבשימור ועל אופן עמידתה במתווה השימור, אחת לרבעון, לאורך כל תקופת השימור. ככל שביצועי היחידות שבשימור לא יהיו בהתאם לצפוי על פי מתווה השימור, תדווח הרשות על כך לשר האנרגיה והתשתיות לצורך בחינת אופן השימור והמשכו.

5. בתום תקופת השימור ייסגרו היחידות. בסמוך לתום תקופת השימור תבחן רשות החשמל האם מתקיימים טעמים מיוחדים בשים לב לסעיף 2 לעיל שיש בהם כדי להצדיק קביעת עקרונות מדיניות חדשים לעניין שימור היחידות או עדכונם.

עקרונות המדיניות ייכנסו לתוקף ממועד החתימה על מסמך זה.



אלי כהן
שר האנרגיה והתשתיות

3 בסיו התשפ"ו
(24 סוקטובר 2025)