

פרק 500	מס' הוראה 515	שם ההוראה סידורי מניעת דליקות במוסדות לטיפול במשתמשים בסמים	תחולה מאי 2002	עדכון	עמוד 1 מתוך 1
------------	------------------	--	-------------------	-------	------------------

1. כללי

- 1.1 מוסדות אמבולטוריים הנמצאים במבנה קשיח, המהווה חלק בלתי נפרד ממבנה המשרת מחלקות וגופים עירוניים אחרים –
מוסדות אילו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים. בנוסף יסתמך המוסד על המערכת הכוללת בתחום מניעת הדליקות הקיימת במבנה. סידורי מניעה נוספים שנדרשו והותקנו במבנה הכולל, ידרשו ויתקנו בהתאם גם בחלק המבנה המשרת את המוסד.
- 1.2 מוסדות אמבולטוריים ששטחם אינו עולה על 100 מ"ר, והנמצאים במבנה קשיח הנמצא בסמוך למבנה אחר המשרת מחלקות וגופים עירוניים אחרים - מוסדות אילו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים, ובלבד שנבנו מחומרי מבנה בלתי דליקים, ועמדו בתקנות לחוקי תכנון ובניה. סידורי מניעה נוספים שנדרשו והותקנו במבנה הסמוך, ידרשו ויתקנו בהתאם גם במוסד לטיפול במשתמשים בסמים. התקנת ברז שריפה "2 תידרש באם ברז כזה נמצא במרחק העולה על 100 מ' מהמבנה.
- 1.3 מוסדות אמבולטוריים עצמאיים ששטחם אינו עולה על 400 מ"ר -
מוסדות אילו יחויבו בהתקנת גלגלון, מטפים, ברזי כיבוי (בהתאם לתקנות ש"כ), עמדת כיבוי¹, ומערכת גילוי.
- 1.4 מוסדות אמבולטוריים עצמאיים ששטחם אינו עולה על 200 מ"ר -
מוסדות אילו יחויבו בהתקנת גלגלון, מטפים, ברזי כיבוי (בהתאם לתקנות ש"כ), ועמדת כיבוי.
- 1.5 הוסטלים (פנימיות) הפועלים בתוך דירות והנמצאות במבני מגורים רב קומתיים -
מוסדות אילו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים. הגלגלון יותקן בפרוזדור, בכניסה או בתוך הדירה, כפי שיקבע בתאום עם שירותי הכבאות
- 1.6 פנימיות הפועלות בתוך מבנים\מתקנים עצמאיים –
סידורי מניעת דליקות ייבחנו באופן פרטני ע"י רשות הכבאות המקומית.

2. ערך

במקרים חריגים יהיו רשאים מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים להגיש ערעור בפני נציב כבאות והצלה.