

פרק 500	מס' הוראה 516	שם ההוראה <b>סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים</b>	תחולה <b>מאי 2002</b>	עדכון	עמוד 1 מתוך 2
------------	------------------	--	--------------------------	-------	------------------

## 1. כללי

- 1.1 הרשות לשיקום האסיר משכנת בדירות מעבר (להלן-מוסדות), אסירים משוחררים בעת תהליך השיקום, האסירים שוהים בדירה בשעות הערב והלילה, כאשר בשעות היום נמצאים הדיירים במקומות עבודתם. בשעות הערב והלילה נמצאם במקום גם שני משגיחים/מדריכים. ההוסטלים נמצאים ברובם בדירות שכורות, כאשר כל דירה מיועדת לשיכון שמונה דיירים.
- 1.2 מדיניות משרד העבודה והרווחה הנה להתנות מתן סיוע למוסדות בקבלת אישור מרשות הכבאות.

## 2. מטרה

לקבוע מדדים אחידים בתחום מניעת דליקות במוסדות אלו, המדדים שנקבעו מבוססים על הדרישות שנקבעו למוסדות לטיפול במשתמשים בסמים.

## 3. דרישות מניעת דליקות לסוגי המבנים/מתקנים השונים

- 3.1 מוסדות הנמצאים בתוך דירות (הנמצאות בבניין מגורים) ששטחן אינו עולה על 200 מ"ר
- 3.1.1 מוסדות אלו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים, לפי דרישת רשות הכבאות, בנוסף יסתמך המוסד על המערכת הכוללת בתחום ניעת הדליקות הקיימת מבנה, סידור מניעה נוספים שנדרשו/הותקנו במבנה הכולל, ידרשו/יותקנו בהתאם גם בדירה המשרתת את הרשות לשיכון האסיר.
- 3.1.2 הגלגלון יותאם לתשתית המים של הבניין, ויותקן בפרוזדור. במקרים בהם לא ניתן להשתמש בתשתית המים של הבניין, יותקן הגלגלון במקום אחר בדירה, ויותאם לתשתית המים של הדירה.
- 3.2 מוסדות הנמצאים בתוך דירות שהן חלק מבניין מסחרי/משרדים
- 3.2.1 מוסדות אלו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים.
- 3.2.2 מערכות גילוי יידרשו בהתאם לשיקול הדעת של רשות הכבאות
- 3.2.3 יסתמך על המערכת הכוללת בתחום מניעת הדליקות הקיימת במבנה.
- 3.2.4 סידורי מניעה נוספים שנדרשו/הותקנו במבנה הכולל, ידרשו/יותקנו בהתאם גם בדירה המשרתת את הרשות לשיכון האסיר.
- 3.2.5 מערכת הגילוי תהיה מחוברת למערכת הכוללת הנמצאת במבנה.
- 3.2.6 במידה ובמבנה לא מותקנת מערכת גלאים, תותקן בדירה מערכת גלאים עצמאית
- 3.3 מוסדות הנמצאים במבנים עצמאיים ששטחם אינו עולה על 200 מ"ר
- 3.3.1 מוסדות אלו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים.
- 3.3.2 התקנת ברזי כיבוי "2' תידרש באם ברז כזה נמצא במרחק העולה על 50 מ' מהמבנה.

פרק <b>500</b>	מס' הוראה <b>516</b>	שם ההוראה <b>סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים</b>	תחולה <b>מאי 2002</b>	עדכון	עמוד 2 מתוך 2
-------------------	-------------------------	--	--------------------------	-------	------------------

#### 3.4 יציאת חירום

הצורך ביציאת חירום למוסד ייבדק ע"י רשות הכבאות בהתאם לשיקול דעתה

#### 3.5 הדרכת סגל מדריכים/משגיחים

- 3.5.1 הרשות לשיקום האסיר תתאם עם ש"כ, מועד להשתלמות חד יומית. בהשתלמות שתינתן ע"י ש"כ, ישתתפו מדריכים/משגיחים מצוות המוסדות.
- 3.5.2 המדריכים/המשגיחים ידריכו את דיירי המוסדות בנושאים שילמדו בהשתלמות. ההשתלמות תכלול את הנושאים הבאים:
- הפעלת ציוד כיבוי
  - התנהגות בעת שריפה
  - תחזוקת גלאים עצמאיים.