

פרק 500	מס' הוראה 525	שם ההוראה תנאי רשות הכבאות לרישוי עסק לשינוע דלק – פריט 2.2. ג'	תחולה מרץ 2007	עדכון	עמוד 1 מתוך 1
------------	------------------	--	-------------------	-------	------------------

1. קווי דלק חדשים יותקנו בהתאם לתקנים ישראלים – ככל שקיימים כאלה, ובהעדרם עפ"י תקנים בינלאומיים מקובלים. המפעיל ימסור לרשות הכבאות הודעה בכתב, המפרטת את התקן לפיו הותקנו קווי הדלק.
  2. מפעיל קו שינוע דלק יגיש לרשות הכבאות מפה, שבה יסומן תוואי צנרת קיימת בשטח רשות הכבאות, ויפורטו בה תשתיות מים סמוכות, כגון ברזי כיבוי, צנרת ומאגרי מים על בסיס המידע, שיסופק ע"י הרשות המקומית.
- הערה:** סעיף זה ייכנס לתוקף 6 חודשים מיום קביעת התנאים ברישיון העסק.
3. לאורך קו שינוע הדלק יותקנו מגופים מפוקדים מחדר הבקרה של מפעיל הקו.
  4. מפעיל הקו יגיש נוהל חירום לטיפול באירוע דליפה, שפך ו/או שריפה בצנרת, במגופים וכו'. הנוהל יוכן בהתאם להנחיות תיק מפעל לפי תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) וייתן מענה בכל הקשור לסידורי בטיחות וכיבוי אש לטיפול באירוע. נוהל החירום יתורגל ע"י מפעיל קו שינוע הדלק ברמה הארצית לפחות אחת לחצי שנה.
  5. מפעיל הקו יעמיד כוח אדם מיומן ומקצועי לטיפול באירועים המפורטים בנוהל החירום.
  6. כמו כן, יחזיק מפעיל הקו בכל עת ציוד ואמצעים תקינים למתן מענה לאירוע בהתאם לתרחישים, שהוגדרו בנוהל החירום.
  7. מפעיל הקו יתקין שלטי אזהרה לאורך תוואי הצנרת בהם יופיעו מספרי הטלפון להתקשרות למוקד החירום של מפעיל הקו, שיהיה מאויש 24 שעות כל השנה.
  8. קודם ביצוע עבודות אחזקה לאורך קווי הדלק ינקוט מפעיל הקו בכל הפעילויות הנדרשות למניעת שריפה או פיצוץ.
  9. מפעיל הקו יידע את רשות הכבאות שבתחומה מבוצעות עבודות בעלות פוטנציאל פיצוץ ו/או שריפה, ולפי העניין תקבע רשות הכבאות את ציוד הכיבוי הנוסף הנדרש (אם בכלל) במהלך ביצוע עבודות אלה.