

ו' באלול התשע"ג
12 אוגוסט 2013
05619113

לכבוד
רמ"ח בטיחות אש
רמ"ד מניעת דליקות בתחנות כיבוי אזוריות

אדון נכבד,

הנדון: שימוש בתעשייה ובמחסנים בפנלים מבודדים - הנחיה

1. בתקנות התכנון והבניה (בקשות להיתר, תנאים ואגרות) התש"ל-1970 חלק יד' סימן א' סעיף 14 מציין שבנוגע לבניינים שנועדו כולם או מקצתם למלאכה, תעשייה, אחסנה ובניינים לצרכי חקלאות תתייעץ הועדה המקומית עם רשות הכבאות.
2. בת"י 921 אין התייחסות למבנה מלאכה, תעשייה, אחסנה ובניינים לצרכי חקלאות.
3. על מנת ליצור אחידות בדרישות רשויות כבאות ועל מנת לקבוע תנאים לשימוש בפנלים (סנדוויץ של מתכת כאשר בתווך פוליאוריטן או פוליסטיראן) התקיים דיון מקצועי וגובשו התנאים.
4. סוכם כי אין מניעה לעשות שימוש בפנלים מבודדים במבנה תעשייה, במחסנים ובניינים לצורכי חקלאות בתנאים הבאים:
 - א. המבנה יהיה חד קומתי, אפשר שתהיה קיימת קומה טכנית אחת בלבד.
 - ב. אם קיימת קומה טכנית תהיה במפלס העליון כאשר גובה התקרה בקומה הטכנית לא יעלה על 1.8 מטר על מנת למנוע שימושים אחרים בקומה זו.
 - ג. חומר הבידוד יעמוד בדרישות התקן 755 בסיווג של מעכבי בעירה ברמה B2.1.2.
 - ד. המבנה יהיה מוגן במערכת אוטומטית לכיבוי אש עפ"י תקן ישראלי 1596.
 - ה. הפנלים ישמשו לקירות חוץ וגגות (לא לחלוקה פנימית).
 - ו. חלוקה פנימית תהיה בהתאם ל-921 סיווג מסחר (חלק 5), הנחיה זו אינה חלה על חדרי קירור.
 - ז. חלוקה לאגפי אש תיעשה מאלמנטים עמידים אש למשך 120 דקות.
5. נא פעולתכם בהתאם להנחיות אלה ולרבות הפעלת שיקול דעתכם ביחס לכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו, הנחיות אלו באות בנוסף לכל דין.

בברכה,



חיים תמים – טפסר בכיר
ראש אגף בטיחות אש וחקירות

העתקים :
רב טפסר שחר איילון – נציב כבאות והצלה
אגף בטיחות אש וחקירות
מפקד תחנה אזורית
סגן מפקד מחוז
עו"ד עודד ברוק – יועץ משפטי נציבות כבאות והצלה