



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

נוהל ניתוק מערכות אלקטרו-מכניות

במיתאר רעידות אדמה

מרץ 2014

נוהל ניתוק מערכות אלקטרו-מכניות במיתאר רעידות אדמה

1. מטרת נוהל זה לפרט את הפעולות שעל צוותי האחזקה לבצע כמו גם הצוות הרפואי/סיעודי, לאחר רעידת אדמה.
2. כתוצאה מרעידת אדמה, צפויה פגיעה קשה לתשתיות האלקטרו-מכניות ונזקים למבנה.

היות ואין לצפות מראש את שעת התרחשות רעידת האדמה, מוטל על צוות ביה"ח הנוכח בזמן זה להגיב במהירות האפשרית, במטרה למנוע הרחבת הנזקים אם ע"י התלקחות גזים רפואיים, סכנת התחשמלות, שריפה מקומית והתבקעות צנרות מים וביוב.
3. על מח' האחזקה של המוסד הרפואי לשלט בעוד מועד את נקודות ניתוק המערכות האלקטרו-מכניות בסמוך ובתוך מחלקות האשפוז.
 - 3.1 על צוות האחזקה לודא שהצוות הרפואי/סיעודי יכיר וידע מיקום נקודות הניתוק (ברזי גזים רפואיים, ארונות חשמל וכו').
4. מיד לאחר רעידת אדמה יערוך אחד מאנשי הצוות הרפואי/סיעודי סיור ראשוני במחלקה במטרה לאתר נזקים מבניים או נזקים למערכות אלקטרו-מכניות.
 - 4.1 במידה ונמצא סיכון בטיחותי, יש להזעיק עזרה ולפנות את השוהים בחדרים לאזור בטוח יותר.
 - 4.2 במידה ובבית החולים נמצאים אנשי האחזקה, חובה להפעילם לניתוק המערכות האלקטרו מכניות.
 - 4.2.1 אנשי האחזקה ינתקו מערכות חיוניות (חשמל, גזים רפואיים, מים) רק לאחר קבלת אישור מסמכות רפואית/סיעודית הבכירה ביותר במחלקה.
 - 4.2.2 בהעדר אנשי אחזקה, על הצוות הרפואי/סיעודי לבצע את הניתוקים כפי שהודרכו ע"י צוות האחזקה.
 - 4.2.2.1 צנרת גזים רפואיים : באמצעות סגירת הברזים בכניסה למחלקות או בסמוך לתחנת האחות.

4.2.2.2 **צורת מים קרים/חמים** : באמצעות סגירת הברזים בכניסה למחלקות או בסמוך לתחנת אחות.

4.2.2.3 **חשמל** : ניתוק המפסק הראשי בלוח החשמל המחלקתי או הקומתי.

5. השבת המערכות האלקטרו-מכניות לפעולה תתבצע ע"י אנשי אחזקה בלבד לאחר קבלת אישור מסמכות רפואית/סיעודית ובפיקוח מהנדס ביה"ח או מי שימונה על ידו.

כותב הנוהל:
דיפל. אינג' דני בר-און
יועץ בכיר לתשתיות ואחזקה



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration