



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



כ"ג בטבת תשע"ט
31 בדצמבר 2018
5750-1113-2020-307896

וועדת מומחים מורחבת בבטיחות אש – נציבות כבאות והצלה

פרוטוקול מתאריך: 17.12.18		דיון מס' 2 עדכון מס' 2
מקום:	נציבות כבאות והצלה	רשם/ה: שרה ארייך
הנושא:	דיון בנושאים שונים כמפורט בפרוטוקול	
	תאריך הדפסה: 27.1.2019	

חברי הוועדה נוכחים:	טפסר, חיים תמס - יו"ר וחבר הוועדה טפסר/מ, יצחק שמעוני, רמ"ח חקיקה ותקינה – חבר ומ"מ יו"ר הוועדה טפסר/מ, ראובן בר-אל, רמ"ח מרכז-חבר טפסר/מ, עמית גולדמן, רמ"ח דן – חבר טפסר/מ, ברוך יונה, רמ"ח ירושלים – חבר רב רשף, טיראן שמר, רמ"ח רישוי והגנה מאש רשף, חיים בר, מ"מ רמ"ח דרום-חבר להב, שרה ארייך, רמ"ד הגנה מאש ומכוני בקרה-חברה/רכזת הפורום
חברי ועדה נציגי ציבור נוכחים:	מהנדס שמואל נתנאל-חבר מהנדס יואב אלדאג-חבר אדריכל אורי זרובבל-חבר רב טפסר בדימוס אפרים מערבי יועץ בטיחות אש
משתתפים מוזמנים נוכחים	מהנדס גיקי פרידמן – משקיף
חברי ועדה שנעדרו	טפסר/מ, אלי שרביט, רמ"ח חוף – חבר טפסר/מ, אוסקר פוקס, רמ"ח צפון – חבר
תפוצה:	כלל המפורטים כאן

חברי הוועדה מברכים את רב רשף טיראן שמר עם כניסתו לתפקיד וכחבר הוועדה

גלאי עשן מציל חיים 



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



מס' סידורי	נושא	דיון	סיכומים/החלטות
1	תוספות בניה	קוד הבניה האמריקאי NFPA5000 מתייחס לנושא בשני אופציות: 1) בתוספת מעל 50% מהבניה הקיימת-מכיל את סידורי הכבאות הנדרש לתוספת גם על הקיים; 2) בתוספת עד 50% מהבניה הקיימת-מכיל סידורי כבאות רק על תוספת הבניה	הנושא נידון במסגרת ועדת המילוט והנושא סוכם. המסמך שכתב שמעוני כטיוטה להתייחסות מתאריך 7.2.18 הדן בתוספת עד 40%, 40%-60% ומעל 60% יועבר לוועדת המילוט לבחינה ועדכון הצעת התקנה. (בדיווח בוועדת המילוט נדרוש לקדם את הצעת התקנה בדחיפות)
2	מעלית בבניין מגורים אשר נפתחת לדירה ללא מבואה וללא דרך מוצא.		<ul style="list-style-type: none">בנין עד 13 מ' -תותר פתיחת המעלית המשותפת לתוך דירה ללא דלת אש וללא מבואה;בנין 13-29 מ' כולל תמ"א 38-תותר מעלית משותפת אשר תיפתח לתוך דירה בתנאי שתותקן דלת אש על משקוף המעלית במרחק שלא יעלה על 12 ס"מ ממישור דלת האש לדלת המעלית;בנין מעל 29 מ' -לא תותר פתיחת מעלית משותפת (לשימוש של יותר מדירה אחת) לתוך דירה או לובי דירתי;בכל מקרה שקיימת מבואה למעלית משותפת, למבואה למעלית תהיה דרך מוצא אחת לפחות.
3	בסעיף 3.2.20.1 בחוק התכנון והבניה הדן באמצעי חילוץ בבניין, תת-סעיף 3א'.	נשאלת השאלה האם התקנת מערכת מתיזים שנשענת על מערכת הגברת לחץ מאפשרת גם להיות פטורים מהתנאים בסעיף קטן 3ב' ו-ג'.	כן, פטורים!
4	גנרטור על גג בנין גבוה או רב קומות		מיקום הגנרטור יהיה כפי הנדרש בתקנות התכנון והבניה.
5	קביעת מפלס 0.00 למבנה בהתחשב במדרגות פיתוח		קביעת מפלס 0.00 יהיה כנדרש בחוק.

גלאי עשן מציל חיים 