

תנאים לרישום מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה קטנה

הפונקציה	שטח נטו מינימלי במ"ר		מס' חללים נדרש		הערות לתכנון	הערות פרוגרמה
	נדרש	קיים	נדרש	קיים		
(1) חדר ניתוחים מופרד מיתר חלקי המרפאה הכולל: שולחן ניתוחים, סידורי חשמל ותאורה, ומיתקן רחיצת ידיים סמוך לחדר הניתוחים.	15 מ"ר לפחות					ראה דף מס' 2 סעיף (א)
חדר התאוששות צמוד לחדר ניתוח	דרושים 10 מ"ר למיטה ראשונה + 8 מ"ר לכל מיטה נוספת.					ראה דף מס' 2 סעיף (ב)
חדר הכנת חולה	דרושים 10 מ"ר למיטה ראשונה + 7 מ"ר לכל מיטה נוספת.					
חדר המתנה וקבלת חולים + שירותי קהל	8 מ"ר					ידיות אחיזה + כפתור קריאת חולה.
חדר רופא	12 מ"ר					התקנת כיור רחצה.
מחסן לציוד	4 מ"ר					
בית שימוש כולל כיור וברז לצוות + מטופלים	1 יחידה					באזור הנקי.
מלתחה לרופאים ולצוות	6 מ"ר					באזור הנקי.
חדר עיקור וניקוי כלים	4 מ"ר					באזור הנקי.
מיתקן נעול לאחסון תרופות	1					
תא מקלחת						לא חובה.
מטבחון						באזור הנקי, לא מיועד לקהל.
גישה נוחה מעבר ופרוזדורים מתאימים להכנסת אלונקה וכיסא גלגלים והוצאתם, כולל מעלית במבנים רב-קומתיים, המתאימה להכנסת אלונקה והוצאתה.	X					ראה סעיף – א'.
מערכת מיזוג אוויר לקירור ולחימום	X					
סידורי חשמל ותאורה כלליים, כולל מערכת חירום חלופית למערכת החשמל בחדר ניתוח. אתר רפואי 2.	X					ראה דף מס' 2 סעיף (ג)
סידורי כיבוי אש לאחר קבלת אישור רשות הכבאות לפי חוק שירותי כבאות	X					
סה"כ שטח נטו						
סה"כ שטח ברוטו						

(2) מכשירים וחומרים:

(א) עגלת החייאה הכוללת תרופות לביצוע פעולות חירום, כגון:

(1) מערכות עירוי נוזלים.

(2) מערכת הנשמה ידנית.

(3) מערכת חמצן להחייאה.

(4) מערכת אלקטרונית לניטור קצב פעולות הלב.

(5) מערכת נתיבי אוויר.

(6) מכשיר שואב (suction).

(7) צינורות תוך קניים.

(ב) מכשיר עיקור.

(ג) ציוד, מכשירים ותרופות לביצוע פעולות של כירורגיה קטנה.

(ד) מערכת גזים רפואיים מותקנת בקירות.

הנחיות תכנון כללית למרפאה לכירורגיה קטנה:

(א) לחדר ניתוחים:

1. רוחב מינימלי לחדר ניתוח 3.50 מ' ואורך מינימלי 4.00 מ'.
2. מתקן רחצת ידיים חיצוני לחדר הניתוח + עם כיור, המידות נטו מינימליות לכיור 60/40, בגובה 90 ס"מ מהרצפה, עם ברז מרפק, או ברז חשמלי למים חמים קרים.
3. מעל לכיור יותקן מתקן סבון נוזלי מופעל מרפק או חשמלי, הכיור מחומרים הניתנים לחיטוי.
4. דלת חדר ניתוחים תהיה 120/210, פתיחה פנימה עם פרזול המאפשר פתיחה ע"י דחיפת כתף. חיפוי הדלת פורמייקה או מגינים במרכז ותחתית הדלת למניעת פגיעות מיטות ואלונקות.
5. רצפת חדר ניתוחים מ-P.V.C. אנטי סטטי, כולל שיפולים המאפשרים שטיפת החדר.
6. קירות חדר ניתוחים בגימור צבע רחץ.
7. תקרת חדר ניתוח מטיח צבוע אקרילי.
8. רוחב מעבר באזור חדר ניתוחים והתאוששות יאפשר תנועה קלה ובטוחה של אלונקות ומיטות ניתוח. הרוחב המינימלי של המעבר לא ירד מ-160 ס"מ.

(ב) לחדר התאוששות:

1. דלת כניסה לחדר התאוששות תהיה בגודל מינימלי של 120/210, עם אפשרות פתיחה ע"י דחיפת כתף.
2. מיטות האשפוז ימוקמו במרחק מינימלי של 250 ס"מ בין ציר מיטה אחת לציר מיטה שנייה.
3. ליד כל מיטה תותקן נקודת חמצן או בלון חמצן.
4. יש למקם שירותים פנימיים של הצוות בקרבת חדר התאוששות או לתכנן חדר שירותים נוסף לחדר התאוששות. בחדרי השירותים יותקנו ידיות אחיזה וכפתור קריאת חולה.

(ג) למערכות חשמל ותאורה:

1. כמוגדר בתקנות החשמל באתרים רפואיים התשע"ב 2012 (התוספת השנייה) לתוספת שניה, תקנות החשמל באתרים רפואיים.pdf.

(ד) דרישות מיזוג אוויר למרפאה לכירורגיה קטנה:

1. כמוגדר בנוהל AC01 מערכות מיזוג אוויר המעודכן ..לנוהל 2014 מהדורה שניה AC-01.pdf