



מחלקת רישוי והגנה מאש ארצי
מחלקת רישוי והגנה מאש
כבאות והצלה לישראל
"גלאי עשן מציל חיים"

-בלמ"ס-



י"ד בטבת תשפ"א
29 בדצמבר 2020
5750-1113-2020-307861

לכבוד
מר משה דיין
סמנכ"ל מפעל גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
קיבוץ שער הגולן

א.נ.,

הנדון: השגה בנושא תוכנית התקנת תותחי גזרה - מפעל גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
תיק במערכת שלהבת 14077

1. בפניי השגה של מפעל גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מקיבוץ שער הגולן, על החלטת ראש מחלקת הגנה מאש מחוז צפון, טפסר משנה אוסקר פוקס.
2. המשיג הגיש טענותיו בכתב, בתאריך 21/12/2020.
3. מן הטיעונים שהוצגו בפניי ומהצרופות, עולה כי מדובר במפעל לייצור פלסטיק המקיים אחסנה חיצונית (תחת כיפת השמיים). נטען כי המוצרים המאוחסנים בשטח החיצוני בעלי אופי התלקחות נמוך מאלו המאוחסנים בתוך מבנה המפעל, בין היתר, בשל עובי דופן המוצר.
4. המפעל הגיש לאישור רשות הכבאות תוכנית לפריסת תותחי גזרה בשטח האחסנה החיצוני, הכוללת תותחים ניידים וניחים. תכנית זו לא אושרה, בשל השימוש בתותחים ניידים.
5. בהחלטתו מיום 8.11.2020 החליט טפסר משנה אוסקר פוקס שלא לאשר את התכנית. כן ציין כי אם קיים חשש שהאחסנה תסתיר את התותחים, יש להתקינם על-גבי מגדלים.
6. לטענת המשיג, יש לפטור אותו מהדרישה להתקין תותחי גזרה ניחים, ויש לקבל ולאשר את התוכנית שהוגשה הכוללת תותחי גזרה קבועים וניידים בהתאם לפריסה המוצעת. כמו כן, ביקש להביא בחשבון את התחייבותו להכשיר צוות חירום מפעלי שיפעיל ויתן מענה ראשוני לאירועי כבאות והצלה.


גלאי עשן מציל חיים



מחלקת רישוי והגנה מאש ארצי
מחלקת רישוי והגנה מאש
כבאות והצלה לישראל
"גלאי עשן מציל חיים"



7. לאחר שעיינתי בטענות המשיג ושקלתי את כלל טענותיו, לרבות התחייבות המשיג להקים ולהפעיל צוות כיבוי מוסדי, אני סבור כי בנסיבות המקרה הנדון יש מקום לקבל את ההשגה ולאשר את תכנית פריסת התותחים המוצעת, לרבות בכל הקשור לתותחים הניידים.
8. מחוז צפון יפעל בהתאם לאישור התכנית, בהתאם להחלטתי זו.

בכבוד רב,

טפסר משנה טיראן שמר
רמ"ח רישוי והגנה מאש ארצי

"גלאי עשן מציל חיים"

העתקים:
טפסר דורון לוי, רא"ג הגנה מאש
טפסר ניזאר פארס, ממ"ז צפון
טפסר/מ אוסקר פוקס, רמ"ח הגנה מאש צפון

גלאי עשן מציל חיים 